

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont nawierzchni na istniejącej szerokości droga powiatowa nr 5155 P w m. Rozdrażewek –ETAP II”; znak sprawy PZD- 252.07.2023

Odpowiedzi na pytania:

- 1. Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe.**
Dla kategorii ruchu KR2
- 2. Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy ścieralnej – 7cm.**
Potwierdzam grubość warstwy ścieralnej 7cm
- 3. Dot. Projektu umowy § 10 ust. 2 pkt 6 i 7**
Prosimy o zmianę w par. 10 ust. 2 pkt 6 i 7 wysokości kary umownej z 0,3% wartości umowy na 0,1% wartości umowy. Aktualny wymiar kary jest wygórowany i niezasadny.
Pozostaje bez zmian.