

Poznań, dnia 08.02.2021 r.

Nr: ZP.240.02.2021

L. olz. 650

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na: Wykonanie rozbiórki ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia zewnętrznego stadionu głównego, modernizacja ogrodzenia wewnętrznego stadionu głównego oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, na Stadionie Lekkoatletycznym, ul. Warmińska 1, 60-628 Poznań.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), udziela wyjaśnień SWZ, w odpowiedzi na pytania Wykonawcy złożone w ww. postępowaniu.

PYTANIA

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego proszę o informację czy Zamawiający celem uniknięcia wiercenia w istniejącym cokole wiertłem diamentowym fi 102 mm długości 400mm dopuści montaż ogrodzenia bieżni poprzez dospawanie do słupa podstawy o wymiarach 100x80x6mm oraz dodatkowo dospawanie od spodu podstawy słupka pręta żebrowanego fi 20, który również byłby osadzony w cokole w otworze fi 22mm za pomocą kotwy chemicznej. Informujemy, że w przypadku paneli ogrodzeniowych o dł. 250cm zalecany rozstaw osiowy słupów wynosi 256cm. Prosimy o akceptację.

Fragment Istniejącego ogrodzenia do wymiany po śladzie stanowi podparcie dachu (fotografia nr. 5 w dokumentacji). Proszę o podanie rozwiązania w zakresie podparcia dachu po demontażu ogrodzenia.

Proszę o informację czy instalacja elektryczna dla projektowanych bram przesuwnych jest również przedmiotem zamówienia. Ze względu na rozbudowany zakres prac łączący kilka branż jak i czas produkcji elementów ogrodzenia zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni oraz o obliczanie przedmiotowego terminu od dnia przekazania placu budowy a nie podpisania umowy.

ODPOWIEDZI:

- 1. Zamawiający nie wyraża zgody na inny sposób montażu słupków. Taki sposób mocowania wyklucza możliwość wykonania prac 2 etapu.**
- 2. Daszek należy przyjąć do usunięcia. Odtworzenie (wykonanie nowego) daszku zostanie objęte osobnym zamówieniem.**
- 3. Zasilenie bram objęte jest zamówieniem.**
- 4. Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia i sposobu jego obliczenia. Powyższe zapisy w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.**


Lukasz Miaziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06