



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Goliśza 10  
71-682 Szczecin  
tel. 91 44 26 200  
fax 91 42 21 258

[zwik@zwikszczecin.pl](mailto:zwik@zwikszczecin.pl)  
[www.zwik.szczecin.pl](http://www.zwik.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 03 stycznia 2024 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

Dot. postępowania: „**Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie**” (na odcinku od węzła W12 do węzła w ul. Unisławy)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

#### Pytanie 1:

Według opisu technicznego pkt. 7.2 tj. opis zastosowanych materiałów sieć wodociągową wykonywaną wykopem otwartym należy wybudować z rur żeliwnych klasy min. C40 (...) z wewnętrzną wykładziną rur z tworzywa termoplastycznego. Powyższy opis łączy parametry dwóch różnych rur. Prosimy o wskazanie czy Wykonawca ma przyjąć rurę klasy min. C40 z cementową wewnętrzną wykładziną rur czy rurę klasy min. C25 z wewnętrzną wykładziną rur z tworzywa termoplastycznego.

#### Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, że dla wykopów otwartych należy przyjąć rurę żeliwną klasy min. C40 z wewnętrzną powłoką cementową. Powłoka zewnętrzna cynkowo-aluminiowa, pokryta akrylem.

Dla robót bezwykopowych należy przyjąć rurę żeliwną klasy min. C64 z wewnętrzną powłoką cementową. Powłoka zewnętrzna cynkowa pokryta cementem (ZMU).