

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
w Jasle Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO
NIP 6852324736, tel. 13 448 00 58, fax 13 443 66 55
KRS NR 0000429426; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 972 000 PLN

GMINA JASŁO

UL. SŁOWACKIEGO 4

38-200 JASŁO

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Na podstawie par. 15, 16, 17, Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Jasło oraz w związku z **Wnioskiem z dnia 05.05.2022** Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z o. o. informuje że odprowadzenie ścieków z istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr **378,379 gm. Jasło** należy projektować według następujących zasad:

1. Do projektowania i budowy przyłączy stosuje się przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia w 4 egz. Projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych skala 1:500, wraz z opisem technicznym.
3. Przebieg projektowanego przyłącza wraz z opisem technicznym winien opracować projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z o.o. informuje że odprowadzenie ścieków z w/w budynku jest możliwe po zaprojektowaniu i wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 i włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej na sieci fi 160 o parametrach 274.38/273.25 dz.380 w m. Szebnie gm. Jasło.**

Inwestor winien uzyskać zgodę właścicieli działek przez które jest projektowana rozbudowa sieci lub przyłącza na dysponowanie działkami na cele budowlane w myśl Prawa Budowlanego.

4. Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest **uzgodnienie planu sytuacyjnego przebiegu przyłącza z GPK w Jasle Sp. z o. o.** Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu przebiegu przyłącza pozostaje w aktach GPK Jasło.
5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych wymaga przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Jasle, dołączając do zgłoszenia projekt wykonany wg zasad wymienionych w pkt 2 i 3.
6. **Warunki szczegółowe projektowania, wykonywania przyłączy kanalizacyjnych:**
 - 6.1 rodzaj stosowanych rur kanalizacyjnych **PCV LITE PE –EN 1401-01 – fi160x4,0 lub 160x4,7** w zależności od potrzeb, kielichowe z uszczelką.
 - 6.2 połączenie przyłącza z wewnętrzną instalacją należy wykonać przy ścianie budynku.
 - 6.3 w przypadku stosowania studzienek, należy stosować studzienki **fi 315** z rurą trzonową odpowiedniej wysokości z przykrywą PE, stożkiem betonowym, lub teleskopem żeliwnym stosownie do obciążenia i potrzeb. Studzienka kanalizacyjna winna być „widoczna” i szczelna.

6.4 minimalne spadki 1,2 % dla fi 160, włączenie do sieci kanalizacyjnej na tzw. „wrzynkę” tylko na in-situ, lub bezpośrednio do kinety.

6.5 wszystkie materiały użyte na wykonanie przyłącza winny posiadać atesty i aprobaty techniczne

6.6 po wykonaniu sieci i przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę .

7. Sieć kanalizacyjna lub przyłącz kanalizacyjny przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez GPK Sp. z o. o. w Jaśle w obecności Inwestora, w zakresie zgodności wykonania przyłącza z projektem; wydanymi warunkami technicznymi. Inwestor lub wykonawca robót z 2- dniowym wyprzedzeniem zawiadamia GPK Sp. z o. o. w Jaśle o planowanym terminie odbioru technicznego przyłącza. Zasypanie przyłącza następuje w obecności przedstawiciela GPK Sp. z o. o. w Jaśle.

8. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Jaśle na okoliczność dokonania odbioru technicznego przyłącza, sporządza i wydaje **Protokół Odbioru Robót**, pod warunkiem zgodności wykonania przyłącza z projektem, warunkami technicznymi, dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonania opłaty za czynności odbiorowe zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu odbioru, zawarcie umowy z GPK Jasło na odprowadzenie ścieków lub złożenia oświadczenia o planowanym terminie rozpoczęcia użytkowania przyłącza.

9. Niniejsze warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle informuje:

1. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne jest własnością Inwestora.
2. Do sieci kanalizacyjnej mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki socjalno-bytowe z zakazem wprowadzania do kanalizacji pod kara grzywny: **wód opadowych, roztopowych, odwodnień dachowych i drenażowych, z odwodnienia podjazdów, z terenu, z mycia pojazdów, ścieków przemysłowych bez podczyszczania.**
3. Przed podpisaniem Umowy na odprowadzenie ścieków Właściciel nieruchomości winien zapoznać się z **Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło.**

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
w Jaśle Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO
NIP 6852324736, tel. 13 448 00 58, fax 13 443 66 55
KRS NR 0000429426; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 972 000 PLN

Z-ca Kierownika Zakładu

Bober.
Artur Bober

Otrzymują

1x Adresat

1x a/a GPK Jasło