


## ZESTAW WODOMIERZOWO-ANTYSKAŻENIOWY

do zamontowania w środku pomieszczenia na ścianie zewnętrznej



### Lgenda:

1. Kolano stalowe - 90° DN40
2. zawór grzybkowy - pierwszy za wodomierzem jako „zawór główny”
3. łącznik standardowy
4. wodomierz Qmax 2,5m<sup>3</sup>/h
5. filtr siatkowy
6. zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA
7. zawór kulowy

LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR EWID.	162, 163, 378, 379, 380, 1588	MIEJSCOWOŚĆ	SZEBNIE
POWIAT	JASIELSKI	MIASTO	OBRĘB	0014-Szebnie
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Rusinek nr upr.: PDK/0032/POOS/10			PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:				PODPIS:
INWESTOR	Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło			
NAZWA RYS.	Zestaw wodomierzowo-antyskażeniowy			1:500
NUMER RYS.	6	DATA	03-2023	BRANŻA SANITARNA 20