

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
w Jasle Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO
NIP 6852324736, tel. 13 448 00 58, fax 13 443 66 55
KRS NR 0000429426; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 972 000 PLN

GMINA JASŁO
UL. SŁOWACKIEGO 4
38-200 JASŁO

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Na podstawie par. 15, 16, 17, Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w Gminie Jasło oraz w związku z **Wnioskiem z dnia 05.05.2022** Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z o. o. informuje że doprowadzenie wody do nieruchomości dz.**378,379** w miejscowości Szebnie należy projektować według następujących zasad:

1. Do projektowania i budowy przyłączy stosuje się przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia w 4 egz. Projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych skala 1:500, wraz z opisem technicznym.
3. Przebieg projektowanego przyłącza wraz z opisem technicznym winien opracować projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

Inwestor winien uzyskać zgodę właścicieli działek przez które jest projektowana rozbudowa sieci lub przyłącza na dysponowanie działkami na cele budowlane w myśl Prawa Budowlanego.

4. Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przebiegu przyłącza z GPK w Jasle Sp. z o. o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu przebiegu przyłącza pozostaje w aktach GPK Jasło.
5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych wymaga przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Jasle, dołączając do zgłoszenia projekt wykonany wg zasad wymienionych w pkt 2 i 3.
6. **Warunki szczegółowe projektowania, wykonywania przyłączy wodociągowych :**
 - 6.1 rodzaj stosowanych rur – PE dwu lub trójwarstwowa PE 100 , SDR 11 , SDR13,6 ,SDR 17
 - 6.2 kształtki PE na ciśnienie PN 10 – PN 16.
 - 6.3 przyłącz wody z rury PE jw. średnicy dz.40mm
 - 6.4.przyłącz zakończyć wodomierzem w studziencie wodomierzowej w pozycji poziomej o średnicy nie większej niż 40mm.
 - 6.5 wszystkie materiały użyte na wykonanie przyłącza winny posiadać atesty higieniczne i aprobaty techniczne
 - 6.6 po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
 - 6.7 przyłącz wodociągowy przed zasypaniem podlega próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa
 - 6.8 woda do próby ciśnieniowej oraz płukania przyłącza jest pobierana z gminnej sieci wodociągowej.

7. Przyłącz wodociągowy przed zasypaniem podlega **odbiorowi technicznemu przez GPK Sp. z o. o. w Jaśle w obecności Inwestora**, w zakresie zgodności wykonania przyłącza z projektem, wydanymi warunkami technicznymi. Inwestor lub wykonawca robót z 2- dniowym wyprzedzeniem zawiadamia GPK Sp. z o. o. w Jaśle o planowanym terminie odbioru technicznego przyłącza. Zasypanie przyłącza następuje w obecności przedstawiciela GPK Sp. z o. o. w Jaśle.
8. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Jaśle na okoliczność dokonania odbioru technicznego przyłącza, sporządza i wydaje **Protokół Odbioru Robót**, pod warunkiem zgodności wykonania przyłącza z projektem, warunkami technicznymi, dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonania opłaty za czynności odbiorowe zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu odbioru, zawarcie umowy z GPK Jasło na dostawę wody.
9. Niniejsze warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle informuje:

1. Wybudowane przyłącze wodociągowe jest własnością Inwestora.
2. Przed podpisaniem Umowy na dostawę wody Właściciel nieruchomości winien zapoznać się z **Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło.**

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
w Jaśle Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO
NIP 6852324736, tel. 13 448 00 58, fax 13 443 66 55
KRS NR 0000429426; KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 7 972 000 PLN

Z-ca Kierownika Zakładu

Bober
Artur Bober

Otrzymują

1x Adresat

1x a/a GPK Jasło