

15/04



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie -Zdrój, 11.05.2021 r.

IKI.7021.16.60.2021.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37

44-341 Gólkowice

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia „Projektu budowlanego doświetlenia przejścia dla pieszych w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska (Dębina)-Korfantego”

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach: **692/48**

1. Wyznacza się punkt przyłączenia z obwodu linii kablowej ziemnej dla przejścia ze słupa SO.C17-2/38;
2. Linię oświetlenia wykonać jako ziemną;
3. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75 mm;
4. zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń dla przejść dla pieszych,
5. kosztorysach nie podawać nazw firm własnych;
6. projekty wykonać na podkładach map niezbędnych do uzyskania prawomocnego zgłoszenia w wydz. Architektury w skali 1:500;
7. opracować projekt budowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
8. opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Załączniki:

mapa 1 egz.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. *Maria Pilarska*
Naczelnik Wydziału