



Unia Europejska



Podlaskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

GMINA ŁAPY
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24
18-100 Łapy

Łapy, dnia 20.11.2023 r.

I.7013.29.2023

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pod nazwą: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy”

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Zwracamy się do Zamawiających o podanie parametrów systemu aeracji wody surowej, jaki należy zastosować w stacji uzdatniania wody.
2. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie parametrów zadania komory rozdziału ścieków oraz zagęszczenia osadu.
3. Kto w przypadku konieczności wycinki drzew ponosi koszty ich usunięcia, również tych wynikających z decyzji administracyjnych?
4. Czy Inwestor posiada zgodę na wycinkę drzew znajdujących się na trasie projektowanych sieci?
5. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak, zwracamy się o podanie wysokości opłat.
6. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że teren inwestycji znajduje się poza granicami obszarów objętych ochroną konserwatorską.
7. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni tylko w miejscach prowadzenia robót montażowych czy na całej szerokości jezdni lub pasa drogowego. Czy w przypadku przejść poprzecznych przez jezdnię (podczas budowy przyłączy), Zamawiający będzie wymagał tylko odtworzeń punktowych (np. 1,5 m x szerokość jezdni), czy odbudowy nawierzchni na całej długości i szerokości prowadzonych prac?
8. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie parametrów technicznych nawierzchni jezdni i chodników, które należy odtworzyć po wykonaniu prac montażowych.
9. Czy zamawiający będzie wymagał montowania hydrantów zewnętrznych na projektowanej sieci wodociągowej poza obszarem zabudowanym?
10. Zgodnie z zapisami umowy § 13 ust. 1, punkt a), „w przypadku zawinionego nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki”. Zwracamy się o zmianę powyższej kary na 0,1% wynagrodzenia umownego brutto.
11. Zgodnie z zapisami umowy § 13 ust. 1, punkt b), „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień

opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad”. Zwracamy się o zmianę powyższej kary na 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź

1. Zamawiający informuje, iż skład wody surowej jest następujący:
 - żelazo – 2662 µg/l
 - mangan – 107 µg/l
 - jon amonu – 1,31 mg/lW związku z powyższymi parametrami należy doprowadzić przez system aeracji do wartości normowych.
2. Zamawiający informuje, iż komora rozdziału ścieków jest to zbiornik żelbetonowy o średnicy 5,2m, natomiast zagęszczacz osadu jest to zbiornik żelbetonowy o średnicy 6,2m. Konstrukcję zadaszenia ich zaprojektować i wykonać w formie wiaty z materiałów odpornych na środowisko ścieków komunalnych.
3. Zamawiający informuje iż koszty wycinki drzew będą po stronie Wykonawcy,. Drewno pozyskane w toku prowadzonej wycinki Wykonawca złoży w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zostanie sporządzony protokół z przekazania drewna. Drewno pochodzące z wycinki (długość, kłody) należy pociąć na mniejsze odcinki. ok 40-50 cm pieńki, pozostałe zaś elementy np. gałęzie, liście, itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie lub utylizacji powstałej biomasy.
4. Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew.
5. Zamawiający informuje, iż opłaty za zajęcie pasa drogowego będą pobierane na drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Opłaty za zajęcie pasa drogowego będzie ponosić Wykonawca, zaś opłaty roczne za umieszczenie urządzenia – Zamawiający.
6. Zamawiający potwierdza, że teren znajduje się poza granicami obszarów objętych ochroną konserwatorską.
7. Zamawiający informuje, iż nawierzchnie należy odtworzyć do stanu istniejącego. Do obowiązków wykonawcy będzie należało uzgodnienie sposobu wykonywania robót u poszczególnych zarządców dróg.
8. Zamawiający informuje, iż nawierzchnie należy odtworzyć do stanu istniejącego. Do obowiązków wykonawcy będzie należało uzgodnienie sposobu wykonywania robót u poszczególnych zarządców dróg.
9. Zamawiający nie będzie wymagał montowania hydrantów zewnętrznych na projektowanej sieci wodociągowej poza obszarem zabudowanym.
10. Zamawiający nie zmienia wysokości kary.
11. Zamawiający nie zmienia wysokości kary.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/