

43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
im. gen. dyw. Klemensa Stanisława RUDNICKIEGO
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wz. Pani Justyna WASYLISZYN

KSZP: 2712

Świętoszów dnia 25 czerwca 2025 r.

e-mail platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania nr **67/26/PN/2025** na: Wynajem agregatów prądotwórczych z dodatkowymi zbiornikami paliwa i agregatami w trybie „backup” oraz odbiór ścieków, usługi porządkowe, dostawa wody dla kontenerów sanitarnych na obozowisku Trzebień.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 t.j.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionego pytania oraz udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy urządzenia, które są w kontenerach oraz namiotach są jedno czy trzy fazowe?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że urządzenia w kontenerach mieszkalnych i sanitarnych są jednofazowe natomiast urządzenia w Namiotach USA są zarówno jedno fazowe i trójfazowe.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga dostarczania środków czystości o specjalnych wymaganiach (Emolientowe, antyalergiczne itp)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga stosowania konkretnych środków czystości. Jedyne Wymóg Zamawiającego to atest do stosowania środków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie 3

Czy można łączyć w synchronizacji mniejsze agregaty, aby uzyskać wartość 1,6 MW mocy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań alternatywnych. Złożona oferta jak i dokumentacja (formularz cenowy) musi zostać dostosowana do rozwiązania i przesłana wraz z ofertą.

Pytanie 4

Czy w przypadku synchronizacji mniejszych agregatów backup musi pokrywać równowartość pełnego zakresu mocy, czy np. jeżeli będą to 3 agregaty po 600 kW, wystarczy jeden dodatkowy?

Odpowiedź

Wymogiem Zamawiającego jest ciągła nieprzerwana dostawa energii elektrycznej. Dopuszczalna przerwa w przypadku wystąpienia awarii to 10 minut według potrzeb złożonych przez stronę USA. Obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie powyższych wymagań. Zamawiający Wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju oraz ilości agregatów zabezpieczających typu „back up” do spełnienia powyższych wymagań.

Pytanie 5

Jak przygotowane będzie podłoże pod główne agregaty?

Odpowiedź

Podłoże do zabezpieczenia agregatów leży po stronie Wykonawcy. Musi zostać uwzględnione w kosztach związanych z zabezpieczeniem wanień ociekowych i innego niezbędnego osprzętu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający może wskazać minimalną pojemność zbiorników na wodę, które mają być dzierżawione?

Odpowiedź

Zamawiający nie określa minimalnej pojemności dzierżawionych zbiorników na wodę. Kwestię pojemności zbiorników pozostawia w gestii Wykonawcy.

Pytanie 7

Jaki promień oświetlenia ma mieć maszt oświetleniowy?

Odpowiedź

Promień oświetlenia masztu powinien mieć zakres 360 stopni.

Pytanie 8

W związku z analizą dokumentacji przetargowej, a w szczególności formularza ofertowego (Załącznik nr 1), uprzejmie prosimy o wyjaśnienie lub doprecyzowanie jego konstrukcji. Z naszego punktu widzenia, obecna forma formularza może budzić wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w zakresie obliczeń paliwa. W komórce D16 formuła wskazuje wyliczenia mnożąc B16 szacowane zużycie paliwa na l/msc razy C16 netto za litr I dodatkowy mnożnik razy 6. Z czego wynika mnożnik razy 6. Dodatkowo komórka F16 wskazuje szacunkowe zużycie brutto za 12 miesięcy a mnożnik obejmując zużycie za miesiąc razy 1,23, czyli cena netto za miesiąc + Vat. Prosimy o dosłanie zaaktualizowanego, poprawionego formularza ofertowego bądź zezwolenie na poprawienie przez wykonawcę komórek tak aby wyliczały odpowiednią ilość zgodnie ze stanem faktycznym.

Odpowiedź

Zamawiający przesyła pusty formularz cenowy pozbawiony zbędnych pozostałych formuł celem poprawnego obliczenia oferty. Wykonawca może wpisać proponowane rozwiązanie alternatywne co do zastosowanych Agregatów w dokumencie „Formularz Cenowy” w komórkach A7, A8, B6, B8, A20, A21, B20, B21, A34, A35, B34 oraz B35.

Dotyczy pytania 9 i 10

Pytanie dotyczące kosztów paliwa opisanych w załączniku nr 8 do SWZ / zał.nr 2 do umowy w pkt. IV podpunktach 4,5,6. Czy dobrze rozumiemy intencję Zamawiającego odnośnie kosztów paliwa, które to wynioskowaliśmy z dokumentów, że:

Zleceniobiorca:

- kupuje paliwo na własny koszt
- tankuje w obecności zamawiającego
- rozlicza to paliwo w miesięcznej fakturze
- zamawiający ponosi rzeczywisty koszt zużytego paliwa

Zleceniobiorca w dokumencie „Formularz cenowy” podaje prognozy ilości oraz kosztów paliwa.

Pytanie 9

Czy realnie będą miały wpływ na ostateczną wartość kontraktu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym cena i ilość paliwa ma wpływ na szacowanie oferty. Faktyczne rozliczenie będzie na podstawie realnego zużycia paliwa jak i jego ceny w trakcie trwania kontraktu

Pytanie 10

Czy szacunkowa wartość paliwa w dokumencie „Formularz cenowy” będzie miała wpływ na wartość kontraktu i wyniki wyboru Oferenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podana wartość paliwa w dokumencie będzie miała wpływ na wartość kontraktu i wybór Oferenta.

Pytanie 11

Jaki jest typ wtyku zasilającego/podłączenia zasilania kontenera pralniczego ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rodzaj zasilania zastosowanego w kontenerze pralniczym jest to wtyczka 63 A.

Pytanie 12

Ile kontenerów mieszkalnych ma być podłączone do jednego źródła zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa maksymalnej lub minimalnej ilości kontenerów podłączonych do jednej rozdzielni zasilającej, pozostawia to w gestii Wykonawcy.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w agregatach dodatkowych (backup) poziom ciśnienia akustycznego zamiast 7m Lpa – max 69,6 +/- 1 dBA na 7m Lpa – max 75 dBA ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

Z poważaniem

/-/ Justyna WASYLISZYN