



ŚREDNICA WEW. RUROCIĄGÓW	SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]	
	SUCHYM	MOKRYM
50 - 150	0,90	1,00
200	1,00	1,10
250	1,05	1,15
300	1,10	1,20

1. Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.
2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.
3. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
4. Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu kanalizacyjnego do kolidującego uzbrojenia.
5. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w pobliżu budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym.
6. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
7. Podsypka i zasypka piaskowa $Is = 0,95$.
8. Zasypywanie wykopu gruntem G1 zagęszczanym warstwami 30 cm do $Is = 1,00$.
9. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1.

<p><i>Odcinki : Distr. 1 - D4 ; D32 - D33</i></p>		
<p style="text-align: center;">ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c.</p> <p style="text-align: center;">Os. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka</p>		
INWESTOR	<p>Gmina Ostrórog ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrórog</p>	
NAZWA ZADANIA	<p>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrórogu rejon ul. Ks. Kazimierza Wencła i Powstańców Wlkp.</p>	
OBIEKT kat. XXVI	<p><u>Sieć kanalizacji deszczowej</u> - dz. o nr ewid. 622, 659, 661, 637/4, 539/1 - obręb 0001 Ostrórog - dz. o nr ewid. 152, 170, 179, 180, 189/3, 206 - obręb 0508 Piaskowo-Karolewo</p>	
NAZWA RYSUNKU	<p style="text-align: center;">PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</p>	
PROJEKTOWAŁA	<p>mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/125/POOS/07</p>	<p>SKALA 1 : 100/500</p>
OPRACOWAŁ	<p>mgr inż. Tomasz Bednarczyk</p>	<p>DATA 10/2020</p> <p>NR RYS.</p>
		<p style="text-align: right;">3</p>