



ŚREDNICA WEW. RUROCIĄGÓW	SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]	
	SUCHYM	MOKRYM
50 - 150	0,80	1,00
200	1,00	1,10
250	1,05	1,15
300	1,10	1,20

UWAGA:

1. Dopuszcza się wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.
2. Kolizję z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500.
3. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
4. Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu kanalizacyjnego do kolidującego uzbrojenia.
5. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w pobliżu budynków wykopy wykonywać sposobem ręcznym.
6. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
7. Podsypka i zasypka piaskowa Is = 0,95.
8. Zasypywanie wykopu gruntem G1 zagęszczanym warstwami 30 cm do Is = 1,00.
9. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rys. nr 1.

Odbiór : Dsm 3 - D20 ; D24 - D31; D22 - D30

	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 – 980 Trzcianka
INWESTOR	Gmina Ostroróg ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ostrorogu rejon ul. Ks. Kazimierza Wencla i Powstańców Wlkp.
OBIEKT kat. XXVI	Sieć kanalizacji deszczowej - dz. o nr ewid. 622, 659, 661, 637/4, 539/1 - obręb 0001 Ostroróg - dz. o nr ewid. 180/2, 151, 170, 197, 180, 189/3, 206 - obręb 0006 Piaskowo-Karolewo
NAZWA RYSUNKU	PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk
SKALA	1 : 100/500
DATA	10/2020
NR RYS.	4