



12
09.02.2021
TS
10.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

**Urząd Miejski w Gorlicach
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice**

Wasz znak: IR-II.7013.6.1.2021

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.1056064.1.21

Tarnów, 03.02.2021 r.

Dot.: Uzgodnienia remontu nawierzchni jezdni ul. Skrzyńskich boczna na dz. nr 72/16 w miejscowości Gorlice.

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 21.01.2021 r. w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie uzgadnia przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne informując, że:


1. Planowana inwestycja koliduje na wysokości dz. nr 71/1 z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 80 eksploatowanym przez Sekcję Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz stalowym gazociągiem niskiego ciśnienia DN 100 eksploatowanymi przez Gazownię w Gorlicach.
2. Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy w obecności przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazowni w Gorlicach wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.
4. Odległość pionowa mierzona od górnej tworzącej gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do nawierzchni remontowanej drogi, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu jej konstrukcji.
5. W przypadku braku możliwości zachowania ww. wymogów kolidujące z planowaną inwestycją odcinki sieci gazowej należało będzie przebudować. W przypadku konieczności ich przebudowy, należy wystąpić z wnioskiem do naszego Zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych.
6. Rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić pisemnie z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, tel. 665 611 064 oraz do Gazowni w Gorlicach, Kolejowa 2, 38-300 Gorlice.

7. Miejsca skrzyżowań remontowanej drogi z istniejącymi gazociągami będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazowni w Gorlicach.
8. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazowni w Gorlicach. Nadzór ten będzie odpłatny.
9. W przypadku uszkodzenia izolacji antykorozyjnej przedmiotowej sieci gazowej, izolację gazociągów należy uzupełnić/naprawić (naprawa izolacji, powłoką izolacyjną polietylenową lub równoważną, klasa min. B 30).
10. Ewentualne zniszczenia oznakowania gazociągów należy odnowić po zakończeniu robót.
11. Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowych gazociągów w trakcie prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
12. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Sekcję Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie oraz Gazownię w Gorlicach na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
13. Informujemy dodatkowo, że przedmiotowa inwestycja koliduje z nieczynnym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 100. Gazociąg ten może zostać wydobyty kosztem i staraniem Inwestora pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie. W przypadku konieczności jego wydobycia, należy kontaktować się z Sekcją Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie.
14. Uzgodnienie traci ważność po upływie 24 miesięcy od daty jego wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi: Rafał Pikul tel. 14 632 31 62,

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. W. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów.

KOORDYNATOR
ds. Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Maciej Szumura

Załącznik:

Mapa z zaznaczonymi miejscami kolizyjnymi – 1 szt.

Otrzymują:

1x Adresat

1x Sekcja Stacji i Sieci Gazowych

1x Gazownia w Gorlicach

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a

- _____

Journal of Management Education 35(10) 1039-1054

03.02.2011.