

Wasz znak:

Data:

Nasz znak: DW/S/154/009/2021

Data: 2021-01-28



Adres:

1R 01.02.2021

TS/Km

01.02.2021

**URZĄD MIEJSKI**  
**38-300 GORLICE****Dotyczy:****uzgodnienia remontu jezdni ul. Skrzyńskich Boczna dz. nr 72/16**

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że uzgadniamy remont jezdni w zakresie jak w przedłożonym załączniku graficznym z nw. uwagami:

1. Na wysokości dz. nr 71/1; należy zabezpieczyć na czas trwania robót ziemnych istniejące zasuwy przed uszkodzeniem.
2. Podobnie jak w pkt. 1 istniejące studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w jezdni (na wys. bud. nr 12b, 12c i 12e) należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostaniem się do kanalizacji sanitarnej ziemi, żwiru i tłucznia podczas prowadzonych prac.
3. Po zakończeniu robót ziemnych, a przed ułożeniem asfaltu, zgłosić osprzęt sieci wod-kan w MPGK-ZWK celem dokonania kontroli sprawności.

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Janusz Ząbek

DW/S\_aa