

PZ.271.1.21.2021.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dn. 22 grudnia 2021 r.

Do wiadomości Wykonawców

dotyczy: Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 4 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania od Wykonawcy z dnia 16.12.2021r.

Pytanie nr 1

Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze brakujących ścian żelbetowych w ilości ok 210m² grubości 24 i 34cm oraz zbrojenia 6,8t zbrojenia

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dołącza uzupełniony przedmiar w formacie pdf

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie wykonania ogrodzenia : w projekcie wykazano, że należy wykonać ogrodzenie palisadowe natomiast w przedmiarze pokazuje się ogrodzenie panelowe (duża różnica cenowa). Jakiego typu ogrodzenie jest do wykonania? Ponadto proszę o wskazanie sposobu montażu ogrodzenia do murku oporowego (górze? bok?)

Odpowiedź

Należy wykonać ogrodzenie palisadowe pionowe zgodnie z dokumentacją projektową. Sposób montażu ogrodzenia do murku oporowego (górze) zgodnie z dokumentacją projektową rysunki w projekcie technicznym A.12 i K-1.14 (w załączniku).

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ilości ogrodzenia palisadowego o 58,78m POZA MUREM OPOROWYM

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dołącza uzupełniony przedmiar w formacie pdf

Pytanie nr 4

Brak w przedmiarze pełnego deskowania w ilości 738,26m² wraz z podkonstrukcją oraz membrany w ilości 738,26m². Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dołącza uzupełniony przedmiar w formacie pdf

Pytanie od Wykonawcy z dnia 21.12.2021 r.

Pytanie

W opisie projektu instalacji elektrycznych znajdują się ogólne wytyczne montażu instalacji fotowoltaicznej.

W wytycznych brak jakichkolwiek obliczeń oraz wartości zadeklarowanej mocy urządzeń. Parametry urządzeń są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Prosimy o podanie szczegółowego projektu z obliczeniami wraz z przedmiarem dla instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej informuję, że należy uwzględnić wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej dotyczącej instalacji elektrycznych - fotowoltaika str.15. Fotowoltaika stanowi kompletną dostawę realizowaną przez wykonawcę, tak też zostało to potraktowane w kosztorysie.

Wójt Gminy Zagnańsk

Wojciech Ślęfarski