

Łeba, dnia 18 października 2022 r.

RI.271.40.1.2022.MJ

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:*

***Budowa sieci wodociągowej do obsługi terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Łeby***

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

### **Treść 1 zapytania Wykonawcy:**

Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych schematów węzłów wodociągowych

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Opracowane projekty sieci wodociągowej zostały uzgodnione przez Gestora Sieci i nie były wymagane schematy węzłów wodociągowych. Schemat wykonania hydrantu ppoż. zamieszczono na rysunku nr 4. W pozostałych węzłach wodociągowych należy zastosować zasuwy kołnierzowe odcinające na każdym kierunku

### **Treść 2 zapytania Wykonawcy:**

W związku z tym, iż zakres zadania obejmuje wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji, prosimy o podanie kontaktu do operatora istniejącego systemu.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:**

Operatorem systemu jest Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba - Wicko" Sp. z o.o., ul. Łebska 49, Nowęcín, 84-360 Łeba