

Częstochowa, dnia 10.06.2020r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w przetargu**

Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na budowę rozdzielni 15kV oraz linii kablowej 15kV w celu zasilania elektroenergetycznego studni S-49 Ujęcia Wody Olsztyn w miejscowości Olsztyn, zlokalizowanej na działce nr 2040/4 (nr sprawy TI.261.21.2020).

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi treści przedmiotowej SIWZ, działając na podstawie art. 26 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie” udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Przedmiotem zamówienia jest budowa rozdzielni 15kV oraz linii kablowej 15kV w celu zasilania elektroenergetycznego studni S-49 Ujęcia Wody Olsztyn w miejscowości Olsztyn, zlokalizowanej na działce nr 2040/4 w związku z tym wnioskujemy o zmianę warunków udziału w postępowaniu. W celu zwiększenia konkurencyjności i przez to możliwości uzyskania korzystniejszej ceny wnioskujemy o możliwość przedstawienia referencji obejmujących budowę, przebudowę i modernizację pól i linii kablowych średniego napięcia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje warunki określone w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2

Proszę udzielić odpowiedzi czy Zamawiający wymaga wykonania dla linii kablowych pomiarów tg δ linii kablowej oraz wyładowań niepełnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga wykonania wskazanych pomiarów: tg δ linii kablowej oraz wyładowań niepełnych.

Z upoważnienia Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Kierownik Działu Inwestycji

Marek Jonczyk