

Dokumenty dotyczące udzielenia zamówienia na

***Wymiana osprzętu w węzłach cieplnych
w kompleksie wojskowym w Oleśnicy***

**prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych,
w procedurze pełnej o wartości od 15 000 zł. netto do 130 000 zł. netto,
na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane
w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym**

Wniosek nr/2021

ROK 2021

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegające na wymianie osprzętu w węzłach cieplnych w kompleksie wojskowym w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 14 jak niżej:

węzeł cieplny w budynku nr 13:

do wymiany wyeksploatowana pompa typ UPS 40/80 – 1 kpl.

do wymiany wyeksploatowany siłownik AMB-162 - 1 kpl.

węzeł cieplny w budynku nr 4:

do wymiany wyeksploatowana pompa typ TPE 50-180/2-S – 1 kpl.

podwęzeł w budynku nr 33:

do wymiany wyeksploatowany zawór trójdrogowy z siłownikiem AMB-162/50 – 1 kpl.

2. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

- zamówienie zostanie wykonane w obiektach – pomieszczeniach techniczno-eksploatacyjnych węzłów cieplnych: W-5 w bud. nr 13 oraz W-6 w bud. nr 4 i podwęzeł cieplnym PW-4/1 w bud. nr 33 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 14,
- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy,
- rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
- termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT,
- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- Zamawiający wymaga przesłania wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami,
- zamówienie odbywa się za pomocą platformy zakupowej, dodatkowo Zamawiający rozesłał zaproszenia do znanych sobie Wykonawców świadczących usługi będące przedmiotem zamówienia.

3. TERMIN I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 40 dni roboczych od daty podpisania zamówienia.

4. DODATKOWE INFORMACJE

- po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca w obecności przedstawiciela administratora dokona sprawdzenia poprawnego działania zamontowanego osprzętu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem,
- Wykonawca zapewni na własny koszt utylizację wymienionego osprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- czynności naprawcze będą realizowane w terminie uzgodnionym z przedstawicielem administratora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Sporządził:
Władysław KRAWCZUK
22.07.2021 r.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegające na wymianie osprzętu w węzłach cieplnych w kompleksie wojskowym w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 14 jak niżej:

węzeł cieplny w budynku nr 13:

do wymiany wyeksploatowana pompa typ UPS 40/80 – 1 kpl.

do wymiany wyeksploatowany siłownik AMB-162 - 1 kpl.

węzeł cieplny w budynku nr 4:

do wymiany wyeksploatowana pompa typ TPE 50-180/2-S – 1 kpl.

podwęzeł w budynku nr 33:

do wymiany wyeksploatowany zawór trójdrogowy z siłownikiem AMB-162/50 – 1 kpl.

2. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

- zamówienie zostanie wykonane w obiektach – pomieszczeniach techniczno-eksploatacyjnych węzłów cieplnych: W-5 w bud. nr 13 oraz W-6 w bud. nr 4 i podwęzeł cieplnym PW-4/1 w bud. nr 33 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 14,
- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy,
- rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
- termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT,
- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- Zamawiający wymaga przesłania wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami,
- zamówienie odbywa się za pomocą platformy zakupowej, dodatkowo Zamawiający rozesłał zaproszenia do znanych sobie Wykonawców świadczących usługi będące przedmiotem zamówienia.

3. TERMIN I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 40 dni roboczych od daty podpisania zamówienia.

4. DODATKOWE INFORMACJE

- po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca w obecności przedstawiciela administratora dokona sprawdzenia poprawnego działania zamontowanego osprzętu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem,
- Wykonawca zapewni na własny koszt utylizację wymienionego osprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- czynności naprawcze będą realizowane w terminie uzgodnionym z przedstawicielem administratora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.