



OR-III.271.2.4.2022

Gorlice, dnia 21 lutego 2022 roku

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania.

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1 :

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego odnośnie dopuszczenia oprawy wyłącznie w II klasie izolacji i jej niejednoznacznej treści. Zamawiający pisze (pisownia oryginalna) „(...) W trakcie realizacji zadania w trakcie wykonania wykonanej dokumentacji nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego oczekuje od Wykonawców zastosowania optymalnych rozwiązań dotyczących wyboru Klasy ochronny i nie planuje na etapie procedury przetargowej ograniczenia wyboru opraw wyłącznie do wykonania w Klasie II(...)”. Narzucenie wymagań, by oprawa wykonana była zarówno w klasie I i II ogranicza w znaczny sposób wybór oprawy Wykonawcy. Czołowi producenci opraw drogowych posiadają wyroby tylko i wyłącznie w II klasie izolacji, oprawy w klasie I oferują bez certyfikatu ENEC, który również jest wymagany przez Zamawiającego. Z odpowiedzi Zamawiającego wynika jednak, że pozostawia Wykonawcy wybór w jakiej klasie ochronności będą wykonane montowane oprawy. Proszę zatem o zmianę zapisu na: „Wykonanie w klasie I lub II ochrony p.porażeniowej [norma PN-EN 60529]” co potwierdzi powyższą opinię Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza by oprawy oświetleniowe były wykonane w I klasie lub klasie II ochrony przeciwporażeniowej.

Pytanie 2:

Czy zamawiający zaakceptuje ofertę, w której Wykonawca zaoferuje oprawy wykonane wyłącznie w II klasie ochrony?

Odpowiedź 2:

Zamawiający, uwzględniając dokonane zmiany w SWZ o których mowa poniżej w ust. II pkt. 1 niniejszego pisma, zaakceptuje ofertę w której Wykonawca zaoferuje oprawy wykonane wyłącznie w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.

II. Zmiany treści SWZ:

1. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 dokonuje się następujących zmian w SWZ:

1) W tabeli 3.4.1. Wymagania dotyczące opraw oświetlenia ulicznego, s. 20 PFU, lp.5 tabeli otrzymuje brzmienie:

„5. Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji); Wykonanie w klasie I lub Klasie II ochrony p. porażeniowej (norma PN-EN 60529); Karta techniczna”

2) W tabeli 3.4.2. Wymagania dotyczące opraw parkowych, s. 22 PFU, lp.5 tabeli otrzymuje brzmienie:

„5. Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji); Wykonanie w klasie I lub Klasie II ochrony p. porażeniowej (norma PN-EN 60529); Karta techniczna”

3) W tabeli 2.4.3. Wymagania dotyczące opraw ozdobnych, s. 24 PFU, lp. 5 tabeli otrzymuje brzmienie:

„5. Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji); Wykonanie w klasie I lub Klasie II ochrony p. porażeniowej (norma PN-EN 60529); Karta techniczna”

4) W tabeli 3.4.4. Wymagania dotyczące projektorów sportowych, s. 26 PFU, lp.5 tabeli otrzymuje brzmienie:

„5. Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji); Wykonanie w klasie I lub Klasie II ochrony p. porażeniowej (norma PN-EN 60529); Karta techniczna”

2. Zamawiający zmienia postanowienie §1 ust. 11 załącznika nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy w całości na następujące:

„11. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia”

3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert :

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 25.02.2022 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25.02.2022 r. godz. 13:30

4. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

5. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- 1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 26.03.2022 r.”**

III. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00045002/01 z dnia 02.02.2022 r.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Janeczka
Sekretarz Miasta

(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził : Mirosław Łopata - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252