LEGENDA:

11/600/1000 — Grzejnik C.O. typ/wys./dł.

C.O. ciepła / zimna woda

Pco1 — proj. pion C.O. w obudowie z KG 150/100

LEGENDA:

KOLOREM BRĄZOWYM POKAZANO DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO PROJ. PRZYBORY SANITARNE

PROJ. ŚCIANY GR. 10 i 12CM Z PUSTAKÓW PGS ODMIANY 04

PROJ. ZAMUROWANIA

PROJ. DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM GR. 20CM

PROJ. DOCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20CM

PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

AZ.1 — Jednostka zewnętrzna klimatyzacji kuchni

AW.1 — Jednostka wewnętrzna klimatyzacji kuchni

WENTYLACJA NAWIEWNO–WYWIEWNA KUCHNI:

–wentylator wyciągu kuchennego: wentylator promieniowy z wirnikiem ø150, wydajność 197m3/h

–nawietrzak osiowy z grzałką ø170, wydajność 97 m3/h

powierzchnia wyłączona z opracowania

pas z materiału niepalnego (wełna mineralna) o szerokości min 2m i klasie odporności ogniowej EI 60.

REKUPERATOR OSIOWY ø110, krotność wym. powietrza: 25 m3/h

Wyłącznik prądu

przejście z pod stropu piwnicy w posadzkę parteru

REI120

NAWIETRZAK OSIOWY Z GRZAŁKĄ ø170, WYDAJNOŚĆ 97 m3/h

WENTYLATOR WYCIĄGU KUCHENNEGO: WENTYLATOR PROMIENIOWY Z WIRNIKIEM ø150, wydajność 197 M3/H

w pom nr. 1-6 i komunikacji - sufit podwieszany na wys. 2,50m

w pom nr. 11-12 - sufit podwieszany na wys. 2,80m

w pom nr. 15-16 - sufit podwieszany na wys. 2,80m

INWESTPROJEKT SP. Z O.O.	BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW				
	33-100 Tarnów	ul. Sowińskiego 19	tel. (0-14) 621-09-36		
Obiekt:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007				
Rysunek:	RZUT PARTERU - instalacja C.O.				
Projektował:		Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Skala:
Opracował:	mgr inż. M. Kwapniewski mgr inż.K. Kojder	S-102/01 sp. instalacyjno–sanitarna		10.2023 r.	1 : 50
Sprawdził:	mgr inż. R. Wrona	94/2000 sp. instalacyjno–sanitarna		Branża: SANITARNA	Nr rys: 15