

Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na „ dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Znak sprawy: 14/09/2024.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający akceptuje w przypadku dwutlenku węgla deklarację zgodności EC zgodną z Dyrektywą 93/42/EEC oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ? Dwutlenek węgla nie jest produktem leczniczym i podlega innym kryteriom niż wymienione w SWZ;

Odpowiedź:

Oferowany produkt- dotyczy dwutlenku węgla – stanowiący przedmiot zamówienia musi być zakwalifikowany jako wyrób medyczny oraz posiadać aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których został wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP, jak i posiadać wszystkie wymagane prawem aktualne certyfikaty i deklaracje zgodności CE zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r.

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę wymogu spełnienia warunków na poniższy: „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie gazów medycznych”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę z: „Okres wszelkich prac związanych z posadowieniem zbiornika ciekłego tlenu i uzyskaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie wynosi nie więcej niż 120 h.” na: „Okres wszelkich prac związanych z posadowieniem zbiornika ciekłego tlenu i uzyskaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie wynosi nie więcej niż 168 h.” Termin 7 dni roboczych przeznaczonych na naprawę umieszczony jest w SWZ;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

„Okres wszelkich prac związanych z posadowieniem zbiornika ciekłego tlenu i uzyskaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie wynosi nie więcej niż 168 h.”

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę zapisu w umowie na: „W przypadku awarii zbiornika lub armatury Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres awarii do sukcesywnego dostarczania butli z tlenem w ilościach zapewniających dostęp do gazowego tlenu w instalacji wewnętrznej Zamawiającego, przy czym pierwsza dostawa nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii. Ponadto Wykonawca w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia – przystąpi do usunięcia awarii, a nadto zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 7 dni roboczych”;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

„W przypadku awarii zbiornika lub armatury Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres awarii do sukcesywnego dostarczania butli z tlenem w ilościach zapewniających dostęp do gazowego tlenu w instalacji wewnętrznej Zamawiającego, przy czym pierwsza dostawa nie później niż w terminie 18 godzin od zgłoszenia awarii. Ponadto Wykonawca w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia – przystąpi do usunięcia awarii, a nadto zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 7 dni roboczych”;

Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę odniesienia kar umownych z wartości całej Umowy na wartość niezrealizowanej wartości Umowy. Kara swym zasięgiem nie może obejmować należycie wykonanej części Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Prosimy o określenie jaką jednostką miary Zamawiający ma na myśli w przypadku transportu tlenu ciekłego. Aktualnie wpisany jest miesiąc. Prosimy o określenie czy naliczenie ma być od 1 tony czy od 1 kursu.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli jednostkę miary – 1 tona. Zmodyfikowany załącznik nr 1 (pakiet nr 1) do SWZ w załączeniu.

Pytanie nr 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu pierwszego ciekłego tlenu medycznego i zrobienie go jako osobny pakiet.

Odpowiedź:

Ze względu na sposób dystrybucji gazu na terenie ZOZ nie ma takiej możliwości. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pakietu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający preferuje podpis tradycyjny.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy Pakiet 4

- a) Prosimy o dopuszczenie butli z powietrzem sprężonym medycznym o pojemności 50 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości butli w formularzu asortymentowo-cenowym.
- b) Czy Zamawiający wymaga, aby dla powietrza sprężonego medycznego, tak jak dla innych gazów medycznych dostarczyć wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci karty specyfikacji produktu potwierdzającej opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

- a) **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**
- b) **Tak.**

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z tabeli formularza cenowego do osobnego pakietu:

- pozycji b (6, 7, 8) pakietu 1 - Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika na tlen i parownicy

Prosimy o przesunięcie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu. Przesunięcie do osobnego pakietu tlenu medycznego ciekłego pozwoli na większą konkurencję i przystąpienie do postępowania firm, które nie mają tlenu ciekłego w swojej ofercie oraz cystern do transportu takiego tlenu, a posiadają tlen medyczny sprężony w butlach.

Reasumując zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów, które ograniczają dostęp do złożenia ofert przez firmy, które nie posiadają określonego produktu lub urządzenia.

Biorąc pod uwagę art. 16 i art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) - Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące zamówień publicznych, sugeruje, że dzielenie pakietów na mniejsze

lub przesuwanie danego asortymentu zamówienia, zwłaszcza gdy ogranicza dostęp innym Wykonawcom, jest uzasadnione i nie zakłóca organizacji pracy Podmiotu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ze względu na sposób dystrybucji gazu na terenie ZOZ nie ma takiej możliwości. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pakietu.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ: