

Mazurskie Centrum Zdrowia  
Szpital Powiatowy w Węgorzewie  
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. 3 Maja 17  
11-600 Węgorzewo  
tel (87) 427 32 52  
fax (87) 427 32 52 wew. 210

Węgorzewo, dn. 27.05.2021 r.

Dotyczy: *Termomodernizacja obiektu szpitala*  
Nr Sprawy: *MCZ/TPter/2021*

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, iż dnia 25.05.2021 r., na adres email Zamawiającego, wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot zamówienia: Termomodernizacja obiektu szpitala.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

1) Czy dostępne są przedmiary?

**Odpowiedź zamawiającego:** Ze względu na charakter postępowania, który dotyczy trybu zaprojektuj i wybuduj, przedmiary nie są dostępne.

2) Czy możliwa jest do odbycia wizja lokalna na obiekcie?

**Odpowiedź zamawiającego:** Wizja może odbyć się w dowolnym czasie.

3) Czy zapis w punkcie:

8.3.14.

Rurociągi instalacji dolnego źródła

8.3.14.1.

Rurociągi obiegów solanki (roztworu glikolu) należy wykonać z rur stalowych preizolowanych bez szwu wg PN/H-74219 łączonych przez spawanie, lub z tworzywa sztucznego np. CALPEX PUR-KING UNO (lub równoważnych) łączonych metodą skręcaną lub złączy elektrooporowych. Armaturę oraz urządzenia montowane przez skręcanie oraz połączenia kołnierzowe powyżej DN40. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. jest prawidłowy? Chodzi o dopuszczalną temperaturę pracy.

**Odpowiedź zamawiającego:** Zamawiający wymaga zgodnie z parametrami zawartymi w SWZ i załącznikach. Zgodnie z SWZ zapis jest prawidłowy.

**DYREKTOR**  
Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

*mgr Katarzyna Kopiczko*