

SOR		
0/01,0/38	KOMUNIKACJA	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne, sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 200lx, ewakuacyjne
	zasilania gniazd	-
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
	inne	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	tak zgodnie z oznaczeniami
	monitoringu wizyjnego	tak
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
Instalacja sanitarna	telewizyjna	-
	wentylacja mechaniczna	2 wym./h,30m3/h/os
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożyczenie		Kolejkomat 1szt., Krzesło 7szt.

0/02	ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 200lx, Punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m3/h – miska ustępowa, 75m3/h – natrysk;
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka (ciepła i zimna woda, odpływ Ø50) – bateria bezdotykowa, miska ustępowa, natrysk (odwodnienie liniowe), wanna/ wózek, złączka do węża, kratka odpływowa (odpływ Ø110)
Wymagania specjalne		-
Wypożyczenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany natrysk z kotarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania,

0/03	SALA OBSERWACYJNA 6-LÓŻKOWA	
Dane ogólne	wysokość	min. 3m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx, Bezpieczeństwa led 2200lm na każde stanowisko łóżkowe
	zasilania gniazd	-
	zasilania urządzeń technol.	16x 230V na każde stanowisko łóżkowe - most, 16x gn. ekwipotentjalne na każde stanowisko łóżkowe - most, 4x gn. RJ45 na każde stanowisko łóżkowe – most, Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.
	obwodów siłowych	-
	inne	drzwi automatyczne – na wejściu z korytarza
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	10 wym./h, +5%, wywiew w proporcjach 20% górą przy suficie i 80% dołem przy podłodze
	c.o. temperatura	24
	gazowa	3xO2, 3xAIR, 3xVAC – na każde stanowisko 2xO2, 2xAIR, 2xVAC - w tablicy ściennej – źródło rezerwowe
	wod.-kan.	umywalka (ciepła i zimna woda, odpływ Ø50) – bateria bezdotykowa, zlew(ciepła i zimna woda, odpływ Ø50 – bateria zwykła
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożyczenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, parawan wiszący 2szt. most medyczny 6-stanowiskowy 1szt., stół zabiegowy elektryczny 3szt.

0/04	ŁAZIENKA NPS	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 200lx punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	1x gn. 400V – płuczka dezynfektor
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, odbiornik w pom. 0/10 i 0/17
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m³/h – wc, 75m³/h – natrysk
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka dla nps. (ciepła i zimna woda, odpływ Ø50) - bateria nps, miska ustępowa dla nps.,
Wymagania specjalne		zestaw uchwyty dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (poręczce, krzeselko)
Wypożyczenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany natrysk z kolarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania, płuczka dezynfektor 1szt.

0/05	POMIESZCZENIE PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. 230V– drukarka
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	2wym./h, 30m3/h/os
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa manualna Zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zestaw komputerowy 1szt., biurko 1szt., fotel biurowy 1szt., regał biurowy 3szt. krzesło 2szt.

0/06, 0/24, 0/30	ŁAZIENKA PERSONELU	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 200lx punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m³/h – wc, 75m³/h – natrysk
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa manualna Miska ustępowa - zimna woda, odpływ Ø110, wisząca Prysznic – odwodnienie liniowe, bateria prysznicowa, kotara prysznicowa
Wymagania specjalne		-
Wypożyczenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany natrysk z kotarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania

0/07	POMIESZCZENIE SOCJALNE	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led neutralne, 200lx
	zasilania gniazd	2x gn. 230V – nad blatem roboczym 2x gn. 230V – za zabudową i 30cm od posadzki – lodówka, 1x gn. 230V – mikrofalówka w szafce wiszącej
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	2x gn. RJ45 telewizor
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	2 wym./h, 30m3/h/os
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa manualna Zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		telewizor 1szt., lodówka 1szt., mikrofalówka 1szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt., zlew 1szt., umywalka 1szt.z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki

0/08, 0/25	ŚLUZA	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi,
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 200lx
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	tak- na wejściu do pom. 0/29 i wyjściu na zew.
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	5wym./h, -5% względem korytarza
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wyposażenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki



0/09	IZOLATKA	
Dane ogólne	wysokość	Min. 3,0m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne 500lux, nocne i miejscowe na panelu 300/100lus, led naturalne
	zasilania gniazd	1 obwód gn. antybakteryjne – na każdą kolumnę 4x gn. 230V–obok tablicy poboru gazów nad łóżkiem
	zasilania urządzeń technol.	2x gn. DATA – na każdy panel nadłóżkowy 3x gn. Ekwipotentjalne – na każdy panel nadłóżkowy
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	2x gn. RJ45 – na każde łóżko 2x gn. RJ45 – na każdy panel nadłóżkowy – połączenie z rejestracją
	kontroli dostępu	tak na wejściu ze służby wideodomofon do rejestracji
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak w każdym panelu, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	6 wym./h, -10% wywiew w proporcjach 20% górą przy suficie i 80% dołem przy podłodze
	c.o. temperatura	24
	gazowa	2x O2, 2x AIR, 2xVAC - na każde stanowisko
	wod.-kan.	-
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wyposażenie		łóżko szpitalne 1 szt. panel nadłóżkowy 1 szt.

0/10	ŁAZIENKA NPS	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 200lx punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	1x gn. 400V – płuczka dezynfektor
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	tak, odbiornik w pom. 0/10 i 0/17
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m³/h – wc, 75m³/h – natrysk
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka nps- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła Miska ustępowa nps- zimna woda, odpływ Ø110, wisząca Prysznic – odwodnienie liniowe, bateria prysznicowa, kotara prysznicowa, Płuczka dezynfektor zimna woda, odpływ Ø110
Wymagania specjalne		zestaw uchwytów dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (poręczce, krzeselko)
Wypozażenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany natrysk z kotarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania, płuczka dezynfektor 1szt.

0/11	GABINET ZABIEGOWY	
Dane ogólne	wysokość	min. 3m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx lampa bezcieniowa ścienna 160 000lux na każde stanowisko łóżkowe Oświetlenie liniowe LED blatu w szafkach wiszących
	zasilania gniazd	2x2 gn. 230V – na każdej długiej ścianie 2x 2gn. 230V – nad blatem roboczym co 1,5m
	zasilania urządzeń technol.	4xgn. ekwipotencjalne na każdej długiej ścianie 2xgn. DATA- na każdej długiej ścianie
	obwodów siłowych	-
	inne	
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	2xgn. RJ45 - na każdej długiej ścianie
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przyciskowa	-
	system zajętości gabinetów	tak
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	6 wym./h,
	c.o. temperatura	24
	gazowa	2xO2, 2xAIR, 2xVAC w tablicy ściennej
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna Zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożyczenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zlew 1szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt. lodówka podblatowa 1szt., kolumna medyczna 1szt. lampa sufitowa bezcieniowa 1szt. stół zabiegowy elektryczny 1szt.

0/12	GABINET KONSULTACYJNY	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. 230V– drukarka
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, do kolejkomatu
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	4wym./h, Klimatyzacja
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna Zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		zestaw komputerowy 1szt., drukarka 1szt., biurko 1szt., fotel biurowy 1szt., krzesło 1szt., kozetka 1szt., taboret lekarski 1szt., umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłońią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki,

0/13	KOMUNIKACJA/REJESTRACJA	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. 230V – drukarka 1x gn. 230V – drukarka rezerwowa 1x gn.230V – terminal stanowiskowy
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp. 1x gn. 230V – biletownik z przyciskami 1x gn. 230V – pętla indukcyjna
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp. 2x gn.RJ45 – terminal stanowiskowy, biletownik z przyciskami
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	tak, odbiornik z pomieszczeń komunikacji
	przywoławcza	tak, odbiornik z pomieszczeń wc pacjentów
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
	inne	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	4wym./h, Klimatyzacja – rejestracja
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożyczenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, automat biletowy 1szt., Terminal stanowiskowy 1szt., zestaw komputerowy 2szt., biurko 2-stanowiskowe z kontuarem 1szt., fotel biurowy 2szt., krzesło 5szt.,

0/14	POCZEKALNIA	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne, sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 200lx, ewakuacyjne
	zasilania gniazd	1x gn.230V – na każdy monitor/ wyświetlacz
	zasilania urządzeń technol.	1x gn. 230V – biletownik dotykowy, 1x gn.230V – pętla indukcyjna
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3x gn. RJ45 – monitor zbiorczy, wyświetlacz stanowiskowy, biletownik dotykowy
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	tak
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
	inne	1x gn głośnikowe TOPSOR na każde urządzenie
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	4 wym./h, 30m3/h/os klimatyzacja
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	-
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wyposażenie		krzesło 4szt. Biletownik dotykowy 1szt., Monitor zbiorczy 1szt., Wyświetlacz stanowiskowy 1szt., głośnik TOPSOR 4szt., Pętla indukcyjna

0/15	WC PACJENTÓW	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 200lx, punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1xgn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m3/h – wc
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła Miska ustępowa - zimna woda, odpływ Ø110, wisząca
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		Umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany

0/16	POKÓJ RATOWNIKA MEDYCZNEGO	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx Oświetlenie blatu – led w szafkach wiszących
	zasilania gniazd	2gn. 230V – nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m, 3x gn. 230V – na każde st.komp.
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	2 wym./h,
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		regal 3szt., zestaw komputerowy 1szt., biurko 1 szt., fotel biurowy 1szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt., zlew 1 szt. mikrofalówka 1szt., lodówka 1szt., sofa 1szt.,



0/17	PODJAZD DLA KARETEK	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne, naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 500lx
	zasilania gniazd	1gn. 230V 2x gn. 230V – bramy
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	tak
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	grawitacyjna wspomagana
	c.o. temperatura	16 kurtyna elektryczna nad wejściem do SOR
	gazowa	-
	wod.-kan.	wpuszczakowy – odpływ 110
	inne	kurtyna elektryczna nad wejściem do SOR
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożyczenie		

0/18, 0/31	MAGAZYN	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi,
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne 200lx
	zasilania gniazd	-
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	2wym./h
	c.o. temperatura	16
	gazowa	-
	wod.-kan.	-
Wymagania specjalne		
Wypożyczenie		

0/19	POMIESZCZENIE DEKONTAMINACJI	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 200lx punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	2xgn. 230V IP44 przy lustrze
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
	inne	2x drzwi automatyczne
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, odbiornik w pom. rejestracji medycznej
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	10wym/h
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka nps- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła Miska ustępowa nps- zimna woda, odpływ Ø110, wisząca Prysznic – ciepła i zimna woda, odwodnienie liniowe, bateria prysznicowa Wanna wózek - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria prysznicowa
Wymagania specjalne		zestaw uchwytów dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się (poręczce, krzeselko), zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożażenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany Natrysk z kotarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania

0/20	WC DAMSKIE PACJENTÓW	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 200lx punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m³/h – wc, 75m³/h – natrysk
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła Miska ustępowa - zimna woda, odpływ Ø110, wisząca
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany natrysk z kotarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania

0/21	WC NPS/MĘSKIE PACJENTÓW	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led, 200lx punktowe sufitowe nad umywalką neutralne led
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	50m³/h – wc,
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka nps- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła Miska ustępowa nps- zimna woda, odpływ Ø110, wisząca pisuar- zimna woda, odpływ Ø50, Wpust posadzkowy – odpływ Ø50, Złączka do węża - zimna woda
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		umywalka z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszącym, kosz na odpadki higieniczne, wieszak podwójny mocowany do ściany natrysk z kotarą z zestawem: dozownik na mydło, wieszak na ubrania

0/22	GABINET KONSULTACYJNY	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. 230V– drukarka
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	tak, do kolejkomatu
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	4wym./h, Klimatyzacja
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna
Wymagania specjalne		
Wypożyczenie		zestaw komputerowy 1szt., drukarka 1szt., biurko 1szt., fotel biurowy 1szt., krzesło 1szt., kozetka 1szt., taboret lekarski 1szt., umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki,

0/23	POKÓJ LEKARZA DYŻURUJĄCEGO	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. 230V– drukarka
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	2wym./h Klimatyzacja
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	-
Wymagania specjalne		
Wyposażenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zestaw komputerowy 1szt., drukarka 1szt., biurko 1szt., fotel biurowy 1szt.

0/26	BRUDOWNIK	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	-
	zasilania gniazd	1x gn. 230V – płuczka dezynfektor
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	1x gn. 400V – płuczka dezynfektor
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	4wym./h, -10%
	c.o. temperatura	16
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka porządkowa ze zlewem z wyciąganą wylewką kran ze złączką kratka odpływowa - odpływ Ø50, płuczka dezynfektor - ciepła zimna woda, odpływ 110
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		płuczka dezynfektor 1 szt. umywalka porządkowa ze zlewem 1szt., zamykany pojemnik na odpady 1 szt. zamykany pojemnik na bieliznę brudną 1szt.



0/27	MAGAZYN	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi,
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne 200lx
	zasilania gniazd	-
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	2wym./h
	c.o. temperatura	16
	gazowa	-
	wod.-kan.	-
Wymagania specjalne		
Wypożyczenie		

0/28	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 200lx
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	2wym./h, -10%
	c.o. temperatura	16
	gazowa	-
	wod.-kan.	zlew porządkowy z wyciąganą wylewką na wys. 50Cm - ciepłą i zimną wodą, odpływ Ø50 kratka odpływowa - odpływ Ø110 złączka do węża – zimna woda
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		zlew porządkowy 1szt., szafka na środki czystości 1szt. wózek mobilny porządkowy 1szt.

0/29	GABINET LEKARSKI	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. 230V– drukarka
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	tak
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
Instalacja sanitarna	telewizyjna	-
	wentylacja mechaniczna	2wym./h
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
Wymagania specjalne	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna
		-
Wyposażenie		

0/32	GIPSOWNIA	
Dane ogólne	wysokość	min. 3m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx lampa bezcieniowa ścienna 160 000lux na każde stanowisko łóżkowe Oświetlenie liniowe LED blatu roboczego w szafkach wiszących
	zasilania gniazd	1gn. 230V – zasilanie lodówki za zabudową 30cm od posadzki, 2gn. 230V – nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m, 3xgn. 230V – na każde st. komp. 4 gn. 230V – na ścianie obok łózka
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp. 4 gn. Ekwiopotencjalne – na ścianie obok stanowiska
	obwodów siłowych	-
	inne	1x drzwi automatyczne – na wejściu z korytarza
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	tak – na wejściu z korytarza
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	-
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	10 wym./h, +5%
	c.o. temperatura	24
	gazowa	-
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna Zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypozażenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zlew 1szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt., lampa ścienna bezcieniowa 1szt., stół zabiegowy elektryczny 1szt.

0/33	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepyłącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R10, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	sztuczne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx
	zasilania gniazd	1x gn. 230V IP44 przy umywalce
	zasilania urządzeń technol.	-
	obwodów siłowych	-
	inne	
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	tak na wejściu z korytarza
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	10wym./h,
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa - ciepła/zimna woda, odpływ Ø50, bateria ścienna bezdotykowe automatyczna
Wymagania specjalne		
Wyposażenie		umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa 1szt. w zestawie do każdego stanowiska z bezdotykowymi: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz kosz na bieliznę czystą 1szt., kosz na bieliznę brudną 1szt.

0/34	GABINET ZABIEGOWY	
Dane ogólne	wysokość	min. 3m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa 160 000lux na każde stanowisko łóżkowe Oświetlenie liniowe LED blatu roboczego w szafkach wiszących
	zasilania gniazd	2x2 gn. 230V – na każdej ścianie 2x 2gn. 230V antybakteryjne – nad blatem roboczymco 1,5m 3xgn. 230V – na każde st. Komp.
	zasilania urządzeń technol.	8x gn. ekwipotencjalne na każdą kolumnę medyczną, 4x gn. RJ45 na każdą kolumnę medyczną 4x gn. DATA – na każde st.komp. <b>Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.</b>
	obwodów siłowych	-
	inne	drzwi automatyczne przesuwne
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	10 wym./h, +5% wywiew w proporcjach 20% górą przy suficie i 80% dołem przy podłodze
	c.o. temperatura	24
	gazowa	3xO2, 3xAIR, 3xVAC, 1xAGSS na każde stanowisko 2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS - w tablicy ściennej – źródło rezerwowe N2O – z butli przenośnej
	wod.-kan.	Umywalka - ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria bezdotykowa automatyczna Zlew- ciepła i zimna woda, odpływ Ø50, bateria zwykła
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wyposażenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zlew 1szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt. lodówka podblatowa 1szt., kolumna medyczna 1szt. lampa sufitowa bezcieniowa 1szt. stół zabiegowy elektryczny 1szt.

0/35	SALA WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII 2-ŁÓŻKOWA	
Dane ogólne	wysokość	min. 3m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx,
	zasilania gniazd	1gn. 230V – zasilanie lodówki za zabudową 30 cm od posadzki, 2gn. 230V – nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m, 3x gn. 230V – na każde st.komp., 12x gn. 230V – na każde stanowisko łóżkowe
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp. 4x gn. DATA – na każde st. łóżkowe 8x gn. Ekwipotencjalne na każde stanowisko łóżkowe – most, Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.
	obwodów siłowych	-
	inne	drzwi automatyczne
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	-
	kontroli dostępu	tak – na wejściu do sali
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	10 wym./h, +5%, wywiew w proporcjach 20% górą przy suficie i 80% dołem przy podłodze
	c.o. temperatura	24
	gazowa	3xO2, 3xAIR, 3xVAC, 1xAGSS na każde stanowisko 2xO2, 2xAIR, 2xVAC - w tablicy ściennej – źródło rezerwowe, N2O – z butli przenośnej
	wod.-kan.	umywalka, zlew – baterie na czujkę
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wypożyczenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zlew 1 szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt., parawan wiszący 1 szt., most medyczny 2szt., stół zabiegowy elektryczny 2 szt., lodówka podblatowa 1szt.,

0/36	OBSZAR RESUSCYTACYJNO ZABIEGOWY 4-STANOWISKOWY	
Dane ogólne	wysokość	min. 3m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornymi na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne neutralne led 500lx, lampa bezcieniowa dwuczaszowa sufitowa 160 000lux na każde stanowisko łóżkowe
	zasilania gniazd	1gn. 230V – zasilanie lodówki za zabudową 30cm od posadzki, 2gn. 230V – nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m, 12x gn. 230V – na każde stanowisko łóżkowe, 3x gn. 230V – na każde st. komp.
	zasilania urządzeń technol.	8x gn. ekwipotencjalne na każde stanowisko łóżkowe, 4x gn. DATA – na każde st. łóżkowe, 4x gn. DATA – na każde st. komp., Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min
	obwodów siłowych	-
	inne	drzwi automatyczne przesuwne
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	4gn. RJ45 – na każde stanowisko łóżkowe, 3gn. RJ45 – na każde st. komp.
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywoławcza	tak, odbiornik w rejestracji
	system zajętości gabinetów	tak
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja mechaniczna	15wym./h, +5% , wywiew w proporcjach 20% górą przy suficie i 80% dołem przy podłodze
	c.o. temperatura	24
	gazowa	2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS – na każde stanowisko 2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS - w tablicy ściennej – źródło rezerwowe, N2O – z butli przenośnej
	wod.-kan.	umywalka, zlew – baterie na czujkę
Wymagania specjalne		zabezpieczenie ścian – narożniki, odbojnice
Wyposażenie		umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydło, dozownik na środki dezynfekcyjne (oba uruchamiane bez kontaktu z dłonią), pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, zlew 1 szt., zabudowa meblowa indywidualna 1szt., parawan wiszący 1 szt., most medyczny 2szt., lampa bezcieniowa dwuczaszowa sufitowa 2szt. stół zabiegowy elektryczny 2szt. lodówka podblatowa 1szt.



0/37	POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW TRANSPORTU MEDYCZNEGO	
Dane ogólne	wysokość	min. 2,5m
	wykończenie	ścian: materiałem gładkim, niepylącym, niepalnym, nienasiąkliwym, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, podłóg: materiałami antypoślizgowymi wsp.min. R9, nienasiąkliwymi, nie powodującymi zapylenia, łatwo zmywalnymi, odpornymi na ścieranie, odpornym na częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi
	oświetlenie	naturalne
Instalacja elektryczna	oświetlenia	główne led naturalne, 500lx
	zasilania gniazd	3x gn. 230V – na każde st.komp. 2x gn. – TV
	zasilania urządzeń technol.	4x gn. DATA – na każde st.komp.
	obwodów siłowych	-
Instalacja teletechniczna	komputerowa i telefoniczna	3 gn. RJ45 – na każde st.komp.
	kontroli dostępu	-
	monitoringu wizyjnego	-
	przywóławcza	-
	system zajętości gabinetów	-
	telewizyjna	-
Instalacja sanitarna	wentylacja grawitacyjna	tak
	c.o. temperatura	20
	gazowa	-
	wod.-kan.	-
Wymagania specjalne		-
Wyposażenie		zlew 1 szt., regal 1szt.