



1. ramka kanałów wentylacyjnych szerokość 2cm
2. nawiewniki i wywiewniki oraz zawory należy pomalować na kolor, wg. branży architektonicznej - jeśli jest taki wymóg
3. dopasować nawiewniki i wywiewniki oraz zawory wentylacyjne do układu sufitów wg. branży architektonicznej i oświetlenia
4. zachować odległość na dachu wywiewek kanalizacyjnych i kanałów wentylacji grawitacyjnej od czepni central wentylacyjnych
5. odbudowa kanałów wentylacyjnych wg. branży architektonicznej
6. należy wykonać rewizje na kanałach wentylacyjnych
7. klasa szczelności kanałów wg. normy

C A D
PLAN
SPÓŁKA Z O.O.

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.
15-536 BIAŁYSTOK
UL. SŁOWICZA 10
TEL. 506 10 90 94
TEL. 509 34 34 38

FAZA PROJEKTU:	PW
NAZWA:	Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ADRES:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KAT. OBIEKTU:	XI
JED. EWID.:	Grajewo
OBREB:	0001 Grajewo
ID DZIAŁKI:	200401 1.0001.1884/41

13 sierpnia 2024r.