



OPIS:
IP41, I klasa ochronności
Wymiary:300x2000x400mm (szer.xwys.xgł.
Wydzielona komora transformatorowa
Zasilania i odpływy - podejście od góry

Rozdzielnica	
STOPIEŃ IP	IP41
ZAMEK	TAK
INNE WYMAGANIA	

Uwagi:

- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenia zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

C A D
PLAN
SPÓŁKA Z O.O.

Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok
Ul. Stowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU:	PW
NAZWA:	Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ADRES:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KAT. OBIEKTU:	XI
JED. EWID.:	Grajewo
OBREB:	0001 Grajewo
ID DZIAŁKI:	200401 1.0001.1884/41

PROJEKTANCI: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:		PODPISY:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant) mgr inż. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzający)		

SCHEMAT ROZDZIELNICY RIT2

SKALA:	NR RYSU
--	ES1
DATA:	NR STROK
13 sierpnia 2024 r.	

LEGENDA:
USS - urządzenie sygnalizacyjno-sterujące,
KSS - kaseta sygnalizacyjno-sterownicza wyniesiona do pom. G2,