


TK-1 (GN. DATA)



Rozdzielnica	
STOPIEŃ IP	MIN. IP30
ZAMEK	TAK
INNE WYMAGANIA	Zapewnić rezerwę miejsca pod rozbudowę min 30 %

- Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
 - Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.

C
P
S
PÓŁKA Z O.O.

A
P
L
AN

D
P
L
AN

Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok
Ul. Słowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

PROJEKT

FAZA PROJEKTU:
NAZWA:
ADRES:
KAT. OBIEKTU:
JED. EWID.:
OBREB:
ID DZIAŁKI:

PW
Modernizacja i doposażenie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo
XI
Grajewo
0001 Grajewo
200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)
mgr inż. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzający)

PODPISY:

SCHEMAT ROZDZIELNICY TK-1

SKALA:
--

NR RYSUNKU:
ES08

DATA:
13 sierpnia 2024 r.

NR STRONY: