



Gorlice 18.01.2023 r.

ZP.272.3.2023

Wykonawcy uczestniczący z postępowaniu

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance dla osób z niepełnosprawnościami - obszar architektoniczny”**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Starostwo Powiatowe w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach przy ul. Biecka 3 informuje, iż w dniu 17.01.2023 r. potencjalny wykonawca wniósł do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art.284 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1:

Czy napowietrzanie i oddymianie klatki schodowej wchodzi w zakres przetargu ? Brak nakładów w przedmiarach robót .

Odp. Napowietrzanie i oddymianie klatki schodowej nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 2:

Proszę o wyszczególnienie ilości urządzeń wyposażenia toalet.

Odp. W ramach niniejszego zamówienia wykonujemy sanitariat zlokalizowany na kondygnacji parteru (pomieszczenia 0.16 oraz 0.17). Ilości urządzeń wyposażenia znajduje się w przedmiarze robót.

Pytanie 3:

Proszę o podanie wymiarów 16 szt. szafek do wyposażenia szatni.

Odp. Maksymalna szerokość jednej szafki do 30 cm (maksymalna szerokość ciągu szafek do 140 cm), wysokość maksymalna 160 cm. Konieczne jest zapewnienie możliwości otwarcia szafek z poziomu wózka, tj. na wysokości 40-110 cm oraz oznaczenie numerami w kontrastowym kolorze, aby osoby słabowidzące mogły swobodnie odnaleźć swoją szafkę. Wymagana jest konsultacja z użytkownikiem (SOSW w Kobylance) przed doбором i montażem szafek. Przykładowa wizualizacja szafek:



Pytanie 4.

Czy przetargiem objęta jest dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawień rys nr 13, rys nr 14, rys nr 15, rys nr 16 , czy tylko zakres przedstawiony w przedmiarze robót ?

Odp. Przetargiem objęta jest dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w przedmiarze robót.

Podpisał:

Kierownik Referatu zamówień publicznych

Jarosław Górski