

## **Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu wraz z dostawą części zamiennych w urządzeniu praso-łuczka WAP 4/SL, zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowiecki.

Zestawienie części zamiennych podlegających wymianie:

- koryto odciekowe praso-łuczki (kompletne)
- szczotka
- listwy ściernie HARDOX
- wkręty montażowe
- łożysko z uszczelnieniami
- komplet elementów montażowych (uszczelnienia, pierścienie, śruby)
- olej w przekładni napędu ślimaka

W czasie realizacji zamówienia w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wymiany dodatkowych części nieuwjętych w OPZ a powodującej wzrost kosztów usługi, Wykonawca może tego dokonać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne i wykonaną naprawę urządzenia

### **Termin wykonania remontu Maj 2024.**

Ze względu na konieczność dostosowania terminu remontu do warunków atmosferycznych (podczas opadów deszczu przeprowadzenie remontu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe do wykonania), dokładny termin realizacji zamówienia będzie ustalony drogą telefoniczną lub przez pocztę email.

Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że ze względów technologicznych remont praso-łuczki może być przeprowadzony w godzinach najmniejszego napływu ścieków do oczyszczalni czyli w godzinach od 2 do 7 rano przy bezdeszczowej pogodzie.

Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenia do składowania części zamiennych i narzędzi oraz zapewni dostęp do mediów (energia, woda) niezbędnych do realizacji zamówienia.

Po wykonaniu remontu Wykonawca przeprowadzi testowe uruchomienie oraz regulację urządzeń.

Realizacja zamówienia zakończona będzie protokołem z naprawy podpisanym przez obie strony.

Podpisany protokół będzie dla wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.

