



LEGENDA



G2 Oprawa LED, projektowana, specyfikacja wg. opisu technicznego



AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego, LED, projektowana, specyfikacja wg. opisu technicznego

UWAGI:

1. Rzuty należy rozpatrywać łącznie z schematami oraz opisem technicznym.
2. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie całości instalacji. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.
3. Wymianie podlegają wyłącznie oprawy oświetleniowe. Oprzewodowanie oraz łączniki oświetlenia należy pozostawić bez zmian.
4. Oprawy należy instalować na istniejących profilach.

Jednostka projektująca

PROJEKTOWANIE, NADZORY

Mariusz Rola

ul Jaspisowa 3/10, 20-585 Lublin

Inwestor

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

Nazwa projektu

Przebudowa instalacji elektrycznych
w pom. 112 CliZTPL – zadanie nr 4

Nazwa rysunku

PLAN INST. OŚWIETLENIOWE
POM. 112 – STAN PROJ.

Skala

1:100

	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19	
Opracowujący	–	
Sprawdzający	–	

Data	Stadium proj.	Nr rysunku	Rewizja
2023.03	PW	IE-03	R01