



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, 26.01.2023r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 25.01.2023r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Jednorazowa dostawa armatury wodociągowej dla realizacji zadania pn.: **Montaż regulatora ciśnienia – ul. Siedem Źródeł, Kielce**”.

**Znak sprawy: KML - 70/2022 (ID 716470)**

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 25.01.2023r. wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt.:

**Pytanie nr 1:**

W jakiej odległości od rozdzielnicy, z której ma zostać doprowadzone zasilanie, jest przewidywany montaż szafki telemetrycznej?

**Odpowiedź:**

*Montaż szafki telemetrycznej przewiduje się w odległości do 2,0 metrów od rozdzielnicy z zasilaniem*

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływowomierza zasilanego 24V?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający nie dopuszcza przepływowomierza zasilanego 24V*

**Pytanie nr 3:**

W czym zakresie jest montaż przepływowomierza?

**Odpowiedź:**

*Montaż przepływowomierza jest po stronie zamawiającego*

**Pytanie nr 4:**

W czym zakresie jest montaż regulatora ciśnienia?

**Odpowiedź:**

*Montaż regulatora ciśnienia jest po stronie zamawiającego*

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
*mgr inż. Danuta Brymerśka*