

91.00 —

90.00 —

89.00 —

88.00 —


87.00 —

86.00 —

85.00 —


84.00 —

83.00 —



poziom por. 82.00 m. n.p.m.

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| RZĘDNA TERENU [m] | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.45 |
| RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m] | 91.56 | 91.55 | 91.51 | 94.28 | 91.47 | 91.26 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA [m] | 4.49 | 4.50 | 4.54 | 4.57 | 4.38 | 4.61 |
| MATERIAŁ/SPADEK | PVC500 | | i=0.7% | | | |
| DŁUGOŚĆ [m] | 2.22 | 5.71 | 4.35 | 12.28 | 0.95 | 1.59 |
| ODLEGŁOŚĆ [m] | 0.00 | 2.22 | 7.93 | 13.23 | 14.82 | 15.87 |
| WĘZEL | S1 | S | S | SS | SS | S3 |
| PIKIETAŻ | 0+000 | | | | | |



91.00 —

90.00 —

89.00 —

88.00 —


87.00 —

86.00 —

85.00 —

84.00 —

83.00 —



poziom por. 82.00 m. n.p.m.

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| RZĘDNA TERENU [m] | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
| RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m] | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 92.01 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA [m] | 3.79 | 3.81 | 3.82 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| MATERIAŁ/SPADEK | PVC500 | | i=0.7% | | | |
| DŁUGOŚĆ [m] | 10.86 | 2.04 | 1.37 | 1.59 | | |
| ODLEGŁOŚĆ [m] | 0.00 | 10.86 | 12.90 | 14.28 | 15.87 | 17.46 |
| WĘZEL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| PIKIETAŻ | 0+000 | | | | | |

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Młyńska 5
89-100 Nakło n/ Notecią

Wykonawca: 5 INSTAL Projektowanie i Nadzór
Agnieszka Kowalska

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
ZABATOWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA
KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr rys.:

Data:
05.06.2022

Temat:

PROFIL PODŁUŻNY SIECI DESZCZOWEJ

Stadium:

Branża:

mgr inż. Agnieszka Kowalska
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń
w specj. inst. KUP/0204/PWBS/17

Sprawdzający:

mgr inż. Maciej Kowalski
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń
w specj. drogi - nr KUP/0205/PWBS/17