



Bydgoszcz, 12.02.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczych (spr. SSTiP/PN/5/D/2)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1) *Element I – środek pianotwórczy typu AFFF 3%: W załączniku nr 6 WTU dla środka pianotwórczego AFFF 3% zamawiający wymaga m.in. opakowania zbiorcze o pojemności 60L/200.; wlew zabezpieczony plombą zrywalną oznakowaną cechami dostawcy lub producenta (inną niż papierowa). Następnie w formularzu ofertowym przy ilości 16020 litrów zamawiający wskazuje tylko i wyłącznie opakowania 60 litrów. Wnosimy o doprecyzowanie w jakich opakowaniach zamawiający chce zakupić 16020 litrów środka typu AFFF 3%?*

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę środka pianotwórczego w następujących opakowaniach:

- a) 10020 l. w op. 60 l.
 - b) 6000 l. w op. 200 l.
 - c) **lub całość tj. 16 020 l. w op. 60 l.**
- 2) *Zamawiający wymaga, aby środek pianotwórczy typu AFFF 3% (wg normy PN-EN 1568-1-4) musi posiadać możliwość stosowania łącznie z proszkami gaśniczymi oraz być mieszalny z innymi tego typu środkami gaśniczymi. Aktualnie obowiązującą wersją normy PN EN 1568 jest wersja z roku 2018. Określona jest w niej nowa procedura badania skuteczności gaśniczego, która wprowadza obowiązek przeprowadzenia badań przy użyciu wody słodkiej. Woda wodociągowa z racji znacznych odchyień składowych i idących za nimi niejednorodnymi warunkami badań została wycofana z testów i zastąpiona wodą słodką symulowaną. W związku z powyższym wnosimy o określenie jakiej wersji normy PN EN 1568 ma dotyczyć Świadczenie Dopuszczenia?*

Odp. Zamawiający będzie wymagał na potwierdzenie świadectwa wg normy przytoczonej w przedstawionych WTU (1568-1-4).

3) *Element II poz. 2: proszek gaśniczy FUREX występuje w 3 rodzajach: Furex S, Furex Standard i Furex Plus znany jako Ogniotex 112.*

Prosimy o wskazanie który konkretnie rodzaj proszku Zamawiający wymaga.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymagania dostarczenia proszku gaśniczego o nazwie FUREX z uszczegółowieniem, że chodzi o grupę S klasy ABC (ciała stałe, ciecze palne, gazy palne).

4) *Element II poz. 3: pytanie o Favorit - producent proszku sprzedaje w workach 25kg ale z okresem przydatności do użytkowania rok od daty produkcji, a nie 60 miesięcy jak to jest zapisane w specyfikacji. Jeżeli zamawiający chce przydatności 60 miesięcy to proszek musi być pakowany w tzw. hoboki z tworzywa sztucznego.
Prosimy o określenie, którą opcję pakowania zamawiający wybiera i tym samym który wariant okresu przydatności wymaga.*

Odp. Zamawiający uściślił w nawiasie po słowie „gwarancja”, że chodzi o przydatność do użycia proszku w akcji gaśniczej, a nie o czas jego składowania przed wykorzystaniem w procesie remontu gaśnic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środek gaśniczy (proszek gaśniczy należy wymieniać w sprzęcie gaśniczym co min. 60 m-cy. Stąd czas używalności, a nie gwarancji.

SZEF ZARZĄDU



cz.p.o. ppłk Artur CICHORSKI

Wyk. Sonia Raatz
☎ 261 41 42 85
2020-02-12, T-2612