Nazwa rys:
MSWiA-E07 R-UPS

Arkusz:
01

Inwestycja:
PROJEKT INSTALACJI ZASILANIA GWARANTOWANEGO ORAZ OKABLOWANIA STRUKTURANEGO BUDYNKÓW SP ZOZ MSWiA W POZNANIU

INWESTOR:
SP ZOZ MSWiA
UL. DOJAZD 34
60-631 POZNAŃ

PROJEKTANT WYKONAWCZY
ComVIS
ul. Winogrady 43/47
61-633 Poznań

Arkusz: 00

L1,L2,L3; In=63A; 0,4/0,23 kV 50Hz

Arkusz: 02



SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI
TN–S

DANE	TABLICZKA:	RUPS04	RUPS05	RUPS06	RUPS07	RUPS08	RUPS09	RUPS10
	NR OBWODU:	101	102	103	104	105	106	107
	OPIS ODBIORNIKA:	WLZ	WLZ	WLZ	WLZ	WLZ	WLZ	WLZ
OBCIĄŻENIE	MOC [kW]:	3,9 kW	4,8 kW	1,2 kW	3,9 kW	3,9 kW	3,9 kW	3,9 kW
KABLE	TYP KABLA:	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6	N2XH-J 5x6