

**WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot. postępowania: **Modernizacja dróg – powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podziałem na 7 części**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6, art. 286 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza modyfikację SWZ:

Pytania do części 1. Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia-Szubin, odc. Mycielewo – Zalesie od km 5+370 do km 7+870, odc., dł. 2,500 km.

1. Prosimy o potwierdzenie że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 3-4.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 4 wg prognozy 20-letniej z danych Pomiaru Ruchu 2020.

2. SST D-05.03.05a Warstwa ścieralna podaje mieszanki AC 8 S 50/70 dla KR 3 oraz AC 11 S 50/70 lub PMB 25/55-60 dla KR 4 i KR 5. Natomiast Kosztorys Ofertowy podaje warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S. Dodatkowo asfalt PMB 25/55-60 zgodnie z obowiązującym dokumentem WT-2 z 2014 r. nie może zostać zastosowana dla mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na warstwy ścieralne. W związku z powyższym prosimy o dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku warstwy ścieralnej i dla jakiej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający załącza właściwą SST na w-wę ścieralną AC11 S, asfalt 50/70.

Pytania do części 4. Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 534 w m. Szafarnia od km 62+500 do km 63+350 długości 0,850 km.

1. Prosimy o potwierdzenie że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 3-4.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 3 wg prognozy 20-letniej z danych Pomiaru Ruchu 2020.

2. SST D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych podaje mieszanki AC 8 S i AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-6 i asfaltem do wyboru 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65. Natomiast Kosztorys Ofertowy podaje remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 11 W. W związku z powyższym prosimy o dokładne określenie

jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku remontów cząstkowych nawierzchni i dla jakiej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Remont cząstkowy należy wykonać mieszanką AC 11S i asfaltem 50/70. Zamawiający załącza właściwą SST na remont cząstkowy, przekrój, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy zamienny.

Pytanie 3 do części 5. Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa – Dobrzyń nad Wisłą, m. Chalin od km 115+400 do km 117+100, dł. 1,700 km.

1. Prosimy o potwierdzenie że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 3-4.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania to KR 2 wg prognozy 20-letniej z danych Pomiaru Ruchu 2020.

2. SST D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych podaje mieszanki AC 8 S i AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-6 i asfaltem do wyboru 50/70, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65. Natomiast Kosztorys Ofertowy podaje remont cząstkowy nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi wg PN-S-96025. Norma PN-S-96025 jest nieaktualna i została zastąpiona normami serii PN-EN 13108 i dokumentami WT-1 i WT-2. W związku z powyższym prosimy o dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować w przypadku remontów cząstkowych nawierzchni i dla jakiej kategorii ruchu.

Odpowiedź: Remont cząstkowy należy wykonać mieszanką AC 11S i asfaltem 50/70.

Zamawiający załącza właściwą SST na remont cząstkowy- AC11 S, przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy zamienny.

Zamawiający zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia poprzez zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla każdej z siedmiu części osobno.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia nr 2022/BZP 00096731/01 z dnia 2022-03-24
- 3) Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SWZ z dnia 01.04.2022 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – 08.04.2022 r.

godz. 09:45 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Sporządził:

Mariusz Wojtyszyn – Referent Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 717, e-mail: m.wojtyszyn@zdw-bydgoszcz.pl