

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Dot.: postępowania przetargowego pn.: „**Budowa żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem**” w ramach projektu "Utworzenie 100 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim „Szarotka”, ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 Malbork w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, wskaźnika A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi do złożonych pytań:

Pytania z dnia 15.09.2024

1. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu uprawniającego rozliczanie częściowe przynajmniej raz w miesiącu.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

2. Prosimy o przesłanie przedmiarów zapisanych w formacie ath.

Odp.: Zamawiający udostępni przedmiar robót jako załącznik do Wyjaśnień nr 1.

3. W związku ze złożonością i wielowątkowością zakresów prac do wyceny prosimy o dodatkowe 10 dni na sporządzenie dla Państwa rzetelnej oferty. W zakresie prac jest wyposażenie kuchenne którego wycena oparta jest na zebraniu ofert od producentów sprzętu a to wymaga dodatkowego czasu, dlatego prosimy jak na wstępie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje termin składania oferty.

4. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje w przedmiarze w dziale stropodach poz. 1.5.11 - 1.5.14 przy założeniu że wykonywane są sufity podwieszane to i tak sufity mamy otynkować i pomalować ?

Odp.: Zamawiający informuje, że otynkować i pomalować należy sufit pomieszczenia, a nie sufit podwieszany.

5. Proszę o nakierowanie co kryje się pod pozycją przedmiarową „malowanie/ozdoby wewnątrz”, gdzie znajdziemy informacje na ten temat

Odp.: Malarskie ozdobienie wnętrza, przyjąć 15 % powierzchni ścian na malowanie ozdobne.

6. Prosimy o potwierdzenie że grubość styropianu pod posadzką jastrychowa ma 5cm, a grubość styropianu pod płytą fundamentową 15cm ?

Odp.: Zamawiający informuje , że zarówno pod posadzką, jaki pod płytą fundamentową należy wykorzystać izolację termiczną o ograniczonej odkształcalności, nie styropian.

Pytania z dnia 16.09.2024

7. Nie odnajdujemy w przedmiarach osłon grzejników, ekspresu do kawy i komputerów. Proszę o informację czy to nie podlega zakresowi prac do wyceny?

Odp.: Zamawiający informuje, że osłony na grzejniki znajdują się w kosztorysie branży sanitarnej poz. 3.1.17. Ekspres do kawy i komputery należy uwzględnić w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z zestawieniem wyposażenia.

8. Prosimy o przesłanie warunków przyłączeniowych dla realizacji przyłącza wody i kanalizacji?

Odp.: Zamawiający informuje, że projekty przyłączy wody i kanalizacji zostały wykonane zgodnie z wydanymi warunkami. Warunki udostępniamy jako załącznik nr 2.

9. Prosimy o udostępnienie zgód formalno-prawnych na prowadzenie inwestycji.

- 1. Pozwolenie na budowę**
- 2. Warunki przyłączeniowe dla mediów**
- 3. Wszystkie inne które wymagane były do uzyskania pozwolenia na budowę.**

Odp.: Udostępniamy w załączniku nr 2.

10. Proszę o zmianę nazwy działu 2.1 na instalacje wody zgodnie z rzeczywistością

Odp.: Zamawiający informuje, że nie zmieni nazwy działu.

11. Czy zamawiający potwierdza że w zakresie prac do wyceny jest serwisowanie urządzeń i systemów objętych zakresem zamówienia przez okres 60 miesięcy?

Odp.: Serwisowanie urządzeń tylko w okresie trwania prac, do czasu odbioru końcowego.

Niniejsze wyjaśnienie jest integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążące dla wykonawców.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2024 r. o godz. 10:00.

Z-ca Burmistrza Miasta Malborka

/-/

Maciej Rusek