

Nr sprawy: ZP.042.7.2023.SZ

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 4**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniach **29.05.2023 r. i 31.05.2023 r.**, wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. **„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice”**, w poniższym zakresie:

1. „...*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że każdorazowo zweryfikuje zaistniały stan faktyczny pod kątem konieczności wykonania robót nieobjętych zakresem podstawowym wynikającym z dokumentacji projektowej, SIWZ i STWiORB oraz ich konsekwencji dla terminu wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu na wysokość wynagrodzenia. Indywidualnie z Wykonawcą będą ustalane zasady usunięcia napotkanej kolizji z siecią uzbrojenia terenu niezainwentaryzowaną w celu optymalnego usunięcia, rozwiązania lub ominięcia takiej kolizji.

2. „...*Czy w wycenie należy ująć odwodnienie wykopów, jeśli tak, to proszę o ujęcie w kosztorysie takiej pozycji....”*”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje odwodnienia. W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy odwodnić wykopy za pomocą pompy spalinowej, pompy elektrycznej lub metodą igłofiltrów.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ. Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)