



proj. ZK1x-1P
-wg odrębnego opracowania
dz. 133



proj. szafka oświetleniowa
wolnostojąca SO
dz. 133



Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA
Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

obwód I
proj. YAKY 4x25mm² dł. 205(225)m
kier. oprawa I/1

proj. linia kablowa nn 0,4 kV
YAKY 4x25mm² o dł. 1(5)m

proj. linia kablowa nn 0,4 kV
NAY2Y-J 4x150mm²
wg odrębnego oprac.
zasilanie ze stacji
SN/nn nr 06-0098
"Strzyżewo Kościelne A"

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno	Data: 12.2019
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia drogowego w m. Strzyżewo Kościelne dz. 122/1,126	Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO	Rysunek nr: E4
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW	