



sp. z o.o.

**WODOCIĄGI DĘBICKIE**

Nr referencyjny: **3/WS-2/01/20**

Dębica, 22.01.2020 r.

## Zapytanie wraz z wyjaśnieniem nr 1

Zamawiający „**Wodociągi Dębickie**” Sp. z o. o. działając zgodnie z § 17 ust. 2 oraz 3 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o. o., dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn.: **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sportowej od nr 59 do 93 w Dębicy”**.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem poniżej:

### Wykonawca A:

**Pytanie nr 1: Czy odtwarzanie chodnika przy ul. Sportowej ma być wykonane z istniejących płytek i krawężników (część jest uszkodzona) czy wykonawca ma zakupić inny materiał (jaki?).**

Odpowiedź: W załączeniu przedstawiamy warunki odtworzenia nawierzchni chodników i jezdni dotyczące przedmiotowego postępowania, wydane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Zatwierdzam

**PROKURENT**

*Agnieszka Jamróz*

Otrzymują:

– Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.

Publikacja:

– Platforma zakupowa.

**KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO**

*mgr inż. Monika Stec*

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.  
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35  
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27  
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72  
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl



## URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

MIASTO DĘBICA

IM.7225.011.2020.MK

Dębica, 21.01.2020 r.

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.  
Ul. Kosynierów Raclawickich 35  
39-200 Dębica

**Dotyczy:** wydania warunków na odtworzenie nawierzchni chodników i jezdni ul. Sportowej w zawiązku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji od 59 do 93.

W związku z projektowaną budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy przebudować istniejący chodnik dostosowując go do obowiązujących warunków technicznych (szerokość min. 2,00 m) jednocześnie tak aby projektowana sieć wodociągowa w całości znalazła się w chodniku a szerokość jezdni wynosiła 4,00 licząc od strony wschodniej.

Chodnik należy wykonać z kostki brukowej oddzielając go krawężnikiem i obrzeżem.

Przy przebudowie chodnika należy zastosować poniższą konstrukcję

- 8 cm – kostka brukowa czerwona
- 4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm – w-wa kruszywa łamanego 0/32 mm
- 10 cm – w-wa kruszywa naturalnego (pospółka 0/20 mm)

Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm, gat.1 należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm po zagęszczeniu, posadowionymi na ławie betonowej z betonu C12/15,

Obrzeża trawnikowe o wymiarach 8x30 cm, gat.1 należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 2 cm po zagęszczeniu, posadowionymi na ławie betonowej z betonu C12/15

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Miasto Dębica zapewni dostawę kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży.

MACZKA  
Wydział Inżynierii Miejskiej  
mgr inż. Robert Siewudziński

referent sprawy: Marek Kurzawa, tel.: 14 68 38 210

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a