



Uwaga:

1. Dla rurociągów Ø200PE należy stosować typowe podpory mocowane do posadzki za pomocą kotew.
2. Otwory pod rurociągi należy wykonywać na etapie budowy po zamontowaniu projektowanej komory.

ESKO Consulting Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl



Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa komór na rurociągu magistralnym DN1000 oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni		
Obiekt:	KOMORA WODOCIĄGOWA 3		
Adres obiektu:	Działki nr 1059, 1146 obręb 0011 ZAKANALE		
Stadium projektu:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)		PT-S-3.0
Branża:	SANITARNA		
Tytuł rysunku:	Komora wodociągowa 3 - rzut i przekrój		Skala: 1:50
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień/specjalność:	Podpis/data:
Projektował:	dr inż. Barbara Jachimko	LBS/0090/POOS/12 BRANŻA SANITARNA	 24.06.2022 r.
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Baczmański	14/93/ZG BRANŻA SANITARNA	 24.06.2022 r.