

Rysunek szczegółowy wykonania odpowietrzenia pionów

OZNACZENIA:

- 5,00 kPa DN15 — projektowane regulatory różnicy ciśnień
- 28,65 % DN15 — regulator przepływu
- 2,25 obr. DN15 — projektowane zawory regulacyjne
- 0,90 DN15-LF — projektowane zawory regulacyjne z obniżoną strefą przepływu
- 8,00 DN15 — projektowane zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- DN15 — projektowane zawory powrotne bez nastawy wstępnej
- 0,25 obr. DN15 — projektowane zawory powrotne z nastawą wstępną
- projektowane odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym
- istniejące przewody c. o.
- istniejące grzejniki

Projektował	inż. Władysław Lisowski	Podpis	Nr uprawnień	BPP 35/81	09.2013	Pracownia	Inwestor:	Uniwersytet Wrocławski 50-137 Wrocław , Plac Uniwersytecki 1
Opracował	mgr inż. Agnieszka Dawid				09.2013	PM	Temat:	Projekt budowlany remontu instalacji centralnego ogrzewania dla domu studenckiego "Dwudziestolatka" Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 1 we Wrocławiu, dz. nr 15/23 Akt 29 obręb Plac Grunwaldzki
Sprawdził	inż. Jan Baran			334-Km/71	09.2013	Stadium		
Kier. Proc.	inż. Janusz Nowakowski				09.2013	PB	Branża:	INSTALACJA C.O.
						Skala -	Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. WĘZEŁ I CZ.1
						Nr rys.		B.1378-6

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.