



**STAROSTWO POWIATU  
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**  
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00  
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 17.07.2024 r.

IZA.272.1.14.2024

**PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ**

W dniu 17.07.2024 r. o godz. 10:00 na terenie DPS w Sadowej odbyła się wizja lokalna dot. zadania inwestycyjnego pn.:

**Budowa OZE na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej**

1. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:
  - a) Piotr Sienkiewicz
  - b) Dorota Zwolińska
  - c) Julia Stańczyk
2. W wizji wzięli udział przedstawiciele Wykonawców, którym udostępniono planowane miejsce wykonywania prac budowlanych.
3. W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania:
  - a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie jednej studni rozdzielczej, zamiast dwóch?
  - b) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału z jakiego mają być wykonane elementy instalacji gruntowej pompy ciepła tj :wymiennika gruntowego, doziemnej instalacji itp z rur PE-Xa na PE?
  - c) Czy Zamawiający wskaże inne drogi dojazdowe (oprócz prowadzącej przez bramę główną) na teren budowy. W którym miejscu przewiduje się plac na składowanie sprzętu oraz zaplecze budowy?
4. Odpowiedzi:
  - a) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie jednej studni zamiast dwóch.
  - b) Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.
  - c) Wjazd na teren DPS Sadowa zapewniony jest również przez boczną bramę, od ulicy Wędrowców, z której Wykonawca będzie mógł korzystać. Plac do składowania sprzętu jak i zaplecze budowy zostaną omówione podczas przekazania placu budowy Wykonawcy. Sugeruje się jednak, by zarówno miejsce składowania sprzętu, jak i zaplecze budowy były na terenie oczyszczalni ścieków, który jest wyгородzony przez ogrodzenie.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia. Na tym wizję zakończono.