



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W najwyższych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonać odpowietrzenia, w najniższych zamontować zawory umożliwiające spust czynnika grzewczego.
5. Poziomy i pionowy instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować izolacją o gr. 20mm.
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilające grzejniki konwekcyjne prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody rozprowadzające prowadzić w posadzce.
7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
8. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.
10. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
11. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
13. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

LEGENDA:

- Zasilanie CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce)
- Powrót CO - czynnik grzewczy woda (w posadzce)
- Grzejnik konwekcyjny płytowy
- R Rozdzielacz
- Obrotowa nasada kominowa Ø150
- Nawiewnik okienny automatyczny ciśnieniowy 45 m3/h

NR	REWIZJI	TREŚĆ	DATA
			PODPIS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI
monopi studio	Klonów 48A, 26-140 Łączna
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	T: 41 242 87 17
	E: studio@monopi.pl W: www.monopi.pl

INWESTOR
GINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
LOKALIZACJA
Gościenin, gm. Włoszczowa
DZIAŁKA NR
606

ZESPŁ AUTORSKI		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/P00S/11	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Elżbieta Miśkiewicz		

STADIUM	SPECJALNOŚĆ/BRANŻA	ARKUSZ	REWIZJA
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE SANITARNE	700 x 420	00
TYTUŁ RYSUNKU	DATA	NR RYSUNKU	S-05
RZUT DACHU - INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI	12.2021		
	SKALA		
	1 : 50		

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ANI ŻADNA JEJ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANA LUB ROZPOWSZECZNIANA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH : PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ MONOPI STUDIO ROBERT SENDKOWSKI.