

L.dz. **6191** /TI/2021

Września, dnia 28.12.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

**Warunki techniczne nr 457/WW/2021
na przebudowę sieci wodociągowej**

Lokalizacja: Grzybowo, dz. nr 224/9
– przebudowa sieci wodociągowej,

W związku z kolizją projektowanego budynku świetlicy wiejskiej z istniejącą siecią wodociagową PVC Ø160 mm na terenie działki nr 224/9, ustala się następujące warunki techniczne przebudowy ww. sieci:

I. Wytyczne do projektowanej przebudowy sieci wodociągowej.

1. Sieć zaprojektować z rur PEHD Ø160 mm SDR17 na terenie działki 224/9, poza obszarem planowanego budynku, zachowując min. 1,50 m odległości od niego.
2. W celu zabezpieczenia rurociągu przed uszkodzeniami mechanicznymi na głębokości 30 cm nad górną ścianką przewodu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową umożliwiającą lokalizację rurociągu.
3. Materiały z których wykonane są wodociągi (rury, uszczelki, kształtki) muszą posiadać:
 - atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
 - znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE.
4. Należy stosować materiały i armaturę na ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0 MPa.
5. Należy dokonać trwałego odcięcia przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej.
6. Należy opracować i przedłożyć do akceptacji plan sytuacyjny i opis rozwiązań technicznych projektowanej sieci.

II. Warunki ogólne do wykonania sieci wodociągowej.

1. Zgodnie z załączonym oświadczeniem, przebudowę sieci wodociągowej dokona UMiG we Wrześni do 31.12.2022 r.
2. W terminie 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót należy złożyć pisemne zgłoszenie robót do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni.

3. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać ciśnieniem 1,0 MPa.
4. Po przeprowadzeniu płukania oraz dezynfekcji, wykonaną sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru naszemu Przedsiębiorstwu celem spisania protokołu odbioru oraz uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczyć 1 egz. mapy inwentaryzacyjnej uwierzytelnionej przez Starostwo Powiatowe wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych do PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8.

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy.

Załącznik:

- Mapa z wskreślona trasa przebudowy sieci wodociągowej
- Oświadczenie UMiG we Wrześni z dnia 22.12.2021 r.

PREZES ZARZADU

Karolina Solecka