



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŻARACH**

Żary, dnia 19 kwietnia 2021 r.

PK.2370.3.2021

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap IV”** zostało złożone zapytania do treści SWZ. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1:

Przedmiar robót w zakresie Wiaty - poz. 1.3.2 Montaż obudowy z blach stalowych fałdowych - dachów płaskich o nachyleniu do 10%. W Projekcie Wykonawczym na Przekroju C-C wskazano warstwy pokrycia dachu wiaty: 8 cm Blacha trapezowa T80, 5 cm Wełna mineralna + kliny, 0,5 cm 2x Papa termozgrzewalna. Czy we wskazanej pozycji Przedmiaru należy wycenić pokrycie składające się z wszystkich warstw wskazanych w PW na Przekroju C-C? W Załączniku Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia w pkt 1.4 Wiaty, lit. g - pokrycie dachu blachą trapezową. W Projekcie Budowlanym na Przekrój C-C wskazano pokrycie dachu wiaty - Blacha trapezowa T40. Proszę potwierdzić, że pokrycie dachu Wiaty składa się z wszystkich warstw wskazanych w PW na Przekroju C-C.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający wymaga wykonania pokrycia dachu wiaty blachą trapezową ocynkowaną o grubości 1 mm w zakresie od T50 do T70. Warstwy z wełny mineralnej i papy nie będą wykonywane – tylko pokrycie jedną warstwą blachy trapezowej. Na etapie składania oferty należy wycenić pokrycie dachu składające się z blachy trapezowej T50-70, ocynkowanej o grubości 1 mm.