SCHEMAT TABLICY TE1

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przedwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosowane szafki IP40-IP65 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachowane ok. 30% rezerwy po zabudowie wszystkich aparatów



Projekt	
Rozdzielnica T1	
Prąd znamionowy In	40A
Prąd zwarciowy Icw	6kA
Stopień ochrony	IP43
Przekrój szyn zbiorczych	
Forma separacji wewnętrznej	
Zasilanie	Od góry
Odpływy	Do góry



pracownia architektoniczna
wegner

PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU
BUDYNKU SZPITALA W MOGILNIE
IZBA PRZYJĘĆ, LABORATORIUM

Inwestor
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kościuszki 10
88-300 Mogilno

Adres budowy
88-300 Mogilno
Działki nr 1152 obręb 0001 Mogilno ul. T. Kościuszki 10

Działka
Projekt budowlany

Rys. Nr
PB_E_03

Rysunek
Schemat tablicy TE1

Data
08.2021

Skala

Główny projektant
mgr inż. Mirosław Kaplan
Upr. nr
WKP/0305/PWOE/09

Sprawdził
mgr inż. Marcin Gałdejewski
Upr. nr
WKP/0405/PWOE/15