

Tabela 1 Bilans mocy

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja siłowa ogólna			Instalacja siłowa technologiczna			Instalacja siłowa komputerowa			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	Suma	
Lp	Tablica	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj[-]	Psz [kW]	Pz[kW]	Psz [kW]	kj
1	TE1(P)	2,40	0,40	0,96	19,80	0,15	2,97	2,00	0,15	0,30	10,50	0,40	4,20				34,70	8,43	0,24
2	TE1(G)	1,00	0,40	0,40	2,20	0,15	0,33							8,00	0,60	4,80	11,20	5,53	0,49