




Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o. o.

Tarnowo Podgórne, dnia 09.06.2021 r.

L.dz. 673//PW/21

Biuro Projektów Drogowych Gmina
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA
TP-KOM Spółka z o.o.
ul. Zachodnia 4 (7)
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. (061) 814 84 30, fax (061) 814 74 0
NIP 777-00-04 121, Regon 639910084
Konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Tarnowie Podgórnej
nr 26 1050 1533 1000 0022 4555



Dotyczy: uzgodnienie projektu rozbudowy ul. Polnej w m. Lusowo.

TP-KOM Sp. z o.o. w odpowiedzi na pismo uprzejmie informuje, że uzgadnia się pozytywnie przedmiotowy projekt pod następującymi warunkami:

W obrębie istniejącej infrastruktury wod-kan prace prowadzić ręcznie, w przypadku stwierdzenia kolizji fakt ten należy zgłosić do działu wodociągów i kanalizacji w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz uzgodnienia dalszych działań.

Odkryte, naruszone lub brakujące urządzenia wod-kan (zasuwy, nawiertki, trzpienie od zasuw i nawiertek, skrzynki uliczne żeliwne, umocnienia betonowe skrzynek w pasach zieleni, włazy żeliwne od studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej) należy uzupełnić, zabezpieczyć i przywrócić do stanu pierwotnego, dokonać regulacji i pozostawić w ziemi po zakończeniu robót na koszt Inwestora.

W przypadku obniżenia niwelety w/w nawierzchni, istniejące urządzenia wod-kan należy ocieplić łupkami poliuretanowymi o grubości 100 mm, a w przypadku skrajnego wypłylenia tychże urządzeń należy odpowiednio je przeprojektować i przełożyć z uwzględnieniem normatywnego przykrycia. Wykonane ocieplenie lub przełożenie wypłyconych skrajnie urządzeń wod-kan należy w stanie odkrytym zgłosić do odbioru w TP-KOM Sp. z o.o. Ewentualne koszty za ocieplenie lub przełożenie urządzeń j/w ponosi Inwestor.

W przypadku umiejscowienia, zaworu ulicznego (nawiertki) w krawężniku, należy zastosować dużą skrzynkę, którą należy obetonować.

Wykonane projektowane prace, należy zgłosić do TP-KOM do działu wodociągów i kanalizacji w celu komisijnego odbioru robót.

SZEF SŁUŻBY WOD-KAN

mgr inż. Marek Ciszynski

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kania
Tel. 61 89 59 446