



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.  
w Częstochowie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953  
o kapitale zakładowym w wysokości: 101.074.600,00zł pokrytym w całości  
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.19.2019

Częstochowa, dnia 22.03.2019.

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych hydrantów podziemnych**

**W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi treści przedmiotowej SIWZ, działając na podstawie art. 26 pkt 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie” udziela się następujących wyjaśnień:**

W przedmiocie zamówienia SIWZ w pkt 2 dotyczącym parametrów technicznych Zamawiający wymaga "kołnierza przyłączeniowego łączącego hydrant z kolaniem stopowym jako jednolity odlew z kolumną hydrantu (nie dopuszcza się kołnierzy obrotowych). W kolejnym jednak pkt Zamawiający stwierdza rozdział kolumny, korpusu dolnego, korpus górnego (..) a w jeszcze kolejnym nadmienia o monolityczności kolumny. Czy Zamawiający ma na myśli podział wspomnianych elementów (na kolumnę, korpusy dolny i górny) z zachowaniem jednocześnie opcji braku kołnierza obrotowego?

**Zamawiający określa, że kolumna, korpus dolny i korpus górny stanowią monoblok. Brak kołnierza obrotowego.**

**Celem ujednoczenia nazewnictwa i interpretacji Zamawiający zmienia zapisy punktu III.2. SIWZ. Punkty otrzymują brzmienie:**

**d. kołnierz przyłączeniowy łączący hydrant z kolaniem stopowym ma stanowić jednolity odlew z korpusem hydrantu (nie dopuszcza się kołnierzy obrotowych),**

**i. korpus hydrantu, pokrywa, kaptur, gniazdo kła, grzyb – żeliwo sferoidalne,**

**m. korpus hydrantu monolityczny.**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podwójnego zamknięcia w celu spełnienia wymogu ciśnieniowego PN16?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podwójnego zamknięcia. Podtrzymuje się zapisy SIWZ.**

Z upoważnienia Zarządu  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  
Kierownik Działu Inwestycji

*Marek Jończyk*