



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



AMW-KANC.SZP.2712.11.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: **Modernizacja Laboratorium eksploatacji okrętowych urządzeń elektrycznych.**

ZAPYTANIA IX DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Dotyczy XIX - pytanie czy posadzka ma być faktycznie o właściwościach ESD czy antyelektrostatyczna. Ta pierwsza to niejako kolejne warstwy które dodatkowo trzeba wykonać na posadzce antyelektrostatycznej. Trzeba też wykonać dodatkowe pomiary. Posadzka ESD jest droższa od antyelektrostatycznej i stosuje się je zwykle na produkcji elementów elektronicznych, czy faktycznie o taka posadzkę tu chodzi..

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga jedynie, aby podłoga spełniała wymagania antyelektrostatyczności zgodnie z normą przywołaną w SWZ.