



Zamawiający:  
Gmina Stary Lubotyń  
Stary Lubotyń 42  
07-303 Stary Lubotyń  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/lubotyń>  
Bezpośredni link do postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/771628>

Stary Lubotyń 06.06.2023r.

Nr referencyjny: INW.271.9.2023

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: **Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki - w trybie zaprojektuj i wybuduj**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1.** W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej i z dokumentacji przetargowej wynika iż zadanie mogłoby być zrealizowane na podstawie zgłoszenia robót. Czy w przypadku konieczności realizacji zadania na podstawie pozwolenia na budowę Zamawiający wydłuży termin realizacji o czas konieczny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji?

**Odpowiedź:** Zamawiający bierze pod uwagę wydłużenie czasu realizacji umowy w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w **§ 22. ust. 1 pkt 1.**

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający wymaga aby stacja zlewca była wyposażona w automatyczne sito do separacji skaratek tak aby nie trafiały one na pompy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia stacji zlewcej zgodnej z opisem zamieszczonym w PFU.

**Pytanie 3.** Proszę o potwierdzenie iż należy utwardzić ok 600m<sup>2</sup> terenu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z przedmiarem poz.2.5. zamawiający wymaga wykonania:

Droga dojazdowa – utwardzenie terenu kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm. Obrabowanie z krawężnika betonowego o wy. 15x300 na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość- 600 m<sup>2</sup>