


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
element oddzielenia przeciwpożarowego
- Strop w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej EI30
- Dach w klasie odporności ogniowej:
- konstrukcja: R30, NRO;
- przekrycie: RE30, NRO.
- Dach w klasie odporności ogniowej:
- konstrukcja: R15, NRO;
- przekrycie: RE15, NRO.

Obiekt:	BUDYNEK "KUCHNI I PRALNI" PABIANICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO PABIANICE UL. J. PAWŁA II 68		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracowali:		Data: styczeń 2017	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH nr upr.: 398/99			
mgr inż. Andrzej Brandt RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr upr. 14/2002 (86/03 GiNB)			
Nazwa rys.: Przekroje		Skala: 1:100	Nr rys.: 5